



UWAGA

W celu podłączenia windy do systemu sygnalizacji pożaru należy podłączyć do istn. pętli dozoru element kontrolno sterujący. Połączenia wykonać przewodem YnTKSYekw1x2x0,8.

LEGENDA

A1• KARDO LED 1X12W

 Element kontrolno sterujący



Zespół Biur Projektowych tel./fax (12) 423 47 39
ul. Litewska 21/24, +48 607 616 222
30 - 014 Kraków, +48 692 299 165

e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
www.wolarek-zatorowski.eu

Temat:	Przebudowa budynku 11-1 Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej przy ul. Podchorążych 1, w zakresie budowy dźwigu wewnętrznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, położonego na działkach nr 236/11, 236/12 w Krakowie.			
Inwestor:	Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24.			
Adres:	ul. Podchorążych 1, działki nr. 236/11, 236/12 jedn. ewld.: Krowodrza, obręb 3			
Projektował:	mgr inż. Stanisław Mazur RP–Upr. 194/93			
Opracował:	mgr inż. Mateusz Figa			
Sprawdził:	inż. Wiesław Dzierwa BPP–Upr. 336/82			
Tytuł:	Rzut parteru			
Data: 02.2016	Branża: ELEKTRYCZNA	Faza: PROJEKT BUDOWLANY	Skala: 1:100	Nr rysunku: E-01