



**SZPITAL POWIATOWY**

w Limanowej

**Imienia Miłosierdzia Bożego**

ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa  
www.szpitallimanowa.pl  
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

**Sekcja Zamówień Publicznych**

**faks: 18 3372 710**

**e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl**

**Pismo: NZ/26/Rb/N/AC/2017/71/2017**

Limanowa dnia: 2017-05-12

**Wszyscy zainteresowani !!!**

**ODPOWIEDŹ  
na zapytania w sprawie SIWZ nr 2**

Informujemy, iż w dniu 2017-05-12 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 38 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

**Wykonanie robót budowlanych objętych zadaniem " Wsparcie istniejącego szpitalnego oddziału ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Limanowej" realizowanym w ramach działania 9.1. Infrastruktura Ratownictwa Medycznego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020,**

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający udostępni z ekspertyzę p.poż?

W celu dokonania rzetelnej wyceny prosimy Zamawiającego o udostępnienie zestawienia stolarki wraz z rysunkami i opisem oraz rzutem umiejscowienia rzeczowej stolarki?

**Odpowiedź:** Ekspertyza p.poż zostanie udostępniona po podpisaniu umowy

W załączeniu fragment ekspertyzy z naniesionymi planowanymi do wykonania przegrodami p.poż.

tj.; Rzut Parteru oraz rys. uwzględniające zakres zadania. W zamian za przewidziane w ekspertyzie p.poż kurtyny zamontowane mają być stałe przeszklenia o odporności ogniowej EI120.

Przedstawione stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy pzp, zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

**DYREKTOR**  
Szpitala Powiatowego w Limanowej

*mgr Marcin Radzięta*

Centrala: 18 33 01 700  
Sekretariat: 18 33 01 780  
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935  
REGON: 000304378  
Konto: BS w Limanowej  
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA  
BAKTERIOLOGICZNA