



Pismo: CRZP/44/2017/AEZ/7

Gdynia dnia: 2017-05-22

ul. Morska 81-87
bud. F pok. 235
81-225 Gdynia

www.am.gdynia.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AEZ)

tel. 58 55 86 421 / 266
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@am.gdynia.pl

ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ_1

*Szanowni Państwo
Uczestnicy postępowania*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-05-17 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony** na:

„Budowa szybu dźwigu wraz z dostawą i montażem dźwigu osobowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych oraz platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku C przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni - 3”

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

W związku z zapisem w przetargu, iż na przystanku w piwnicy -1 maja być drzwi szybowe o specjalnym atście EIS-60, inne niż na pozostałych przystankach, gdzie zgodnie ze specyfikacją będą drzwi szklane - prośba o przeanalizowanie właśnie tego rodzaju drzwi, gdyż w tym rodzaju drzwi jakie zastosowano u Państwa nie występują drzwi o takim atście, ale tak jak w większości budów w których są podobne zaostrożenia jeżeli chodzi o p/poż to stosowane są drzwi EI 60, które spełniają te Normy .

Bardzo proszę o analizę czy mogłyby być zastosowane drzwi, które stosujemy w tego rodzaju przypadkach EI 60. Na które oczywiście mamy atesty.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje Zmiany SIWZ nr 1

Zamawiający wprowadza zmianę do projektu budowlanego, projektu wykonawczego oraz STWiORB dotyczącej drzwi szybowych

Jest: klasa odporności ogniowej - w piwnicy EIS60, na pozostałych kondygnacjach przeszklone bezklasowe.

Ma być: klasa odporności ogniowej - w piwnicy EI60, na pozostałych kondygnacjach przeszklone bezklasowe.

Wprowadzone tym pismem odpowiedzi są wiążące dla Wykonawców i należy je traktować, jako wyjaśnienie SIWZ zgodnie z art. 38 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). Stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej: <http://przetargi.propublico.pl/ZamawiajacySzczegoly.aspx?id=359>

Specjalista
ds. zamówień publicznych
i kosztorysowania
mgr inż. Arkadiusz Stec