

Drwinia, dnia 25 maja 2017r.

**Dotyczy: uzgodnienia projektu – zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół w Grobli, dz. nr 165/1, 95 w miejscowości Grobla, gmina Drwinia**

**Gmina Drwinia  
32-709 Drwinia 57**

W odpowiedzi na wniosek dot. uzgodnienia zagospodarowania terenu wokół Zespołu Szkół w Grobli w obrębie dz. nr 165/1, 95 w miejscowości Grobla Urząd Gminy w Drwinie uzgadnia, w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej, projektowane zagospodarowanie terenu zgodnie z załączonym załącznikiem mapowym z zachowaniem następujących warunków:

- nad przebiegającymi rurociągami wodociągowymi PE Ø 110 mm oraz PE Ø 32 mm zachować strefę przemarzania na głębokości 1,2 mb a w przypadku jej zmniejszenia należy założyć otulinę ocieplającą w rurze ochronnej,
- na głębokości 0,9 mb nad przebiegającą siecią wodociągową nie naruszać struktury warstwy ziemnej,
- utrzymać nieruchomość w sposób niepowodujący utrudnień w prawidłowym funkcjonowaniu sieci wodociągowej a w szczególności zachować wymagane odległości zgodnie z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach,
- w przypadku konieczności usuwania awarii powstałej na sieci wodociągowej Zarządca sieci nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej oraz kosztów napraw i odtworzenia terenu w obrębie utwardzonej powierzchni nad tą siecią wodociągową,
- roboty wykonywać ze szczególną ostrożnością w celu uniknięcia uszkodzenia sieci, roboty wykonywać ręcznie.

Z up. Wójta  
Maria Wydra  
p.o. Kierownika Referatu  
Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x a/a