



UWAGI I OZNACZENIA:

T1 istniejąca tablica parteru

Zasilanie jednostek wewnętrznych, pompek skroplin, sterownika centralnego wykonać przewodami YDYżo 3x2,5mm².

Zasilanie centrali wentylacyjnej wykonać przewodem YDYżo 5x2,5mm².

Zasilanie agregatu zewnętrznego wykonać kablem YKYżo 5x35mm².

Do zaworów 230V doprowadzić przewody YDYżo 3x1,5mm².

Instalacje prowadzić podtynkowo, bądź w projektowanych korytach kablowych instalowanych w przestrzeni konstrukcyjnej sufitu.

Okablowanie sterownicze pomiędzy urządzeniami wg DTR producenta

przepust instalacyjny

koryto kablowe, 100x60mm (szer. x wys.), gr. blachy 1mm

Oznaczenie obwodów

RKL/F2/1

nr odbioru

nr zabezpieczenia

nazwa rozdzielnic

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ul. Leśna 7, Jenin 66-450 Bogdaniec tel./fax: (95)7201242			
NADLEŚNICTWO GRZYFINO UL. 1-GO MAJA 4, 74-100 GRZYFINO		E-3	
RZUT PARTERU		DATA 2017.02	
INSTALACJE ELEKTRYCZNE		SKALA 1:50	
PROJEKTANT	inż. Adam Garczyński	upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w spec. instalacji elektrycznej	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Rafał Wesoly	-	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Paweł Truszkowski	upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w spec. instalacji elektrycznej	