

Tabela wentylacyjna Nadleśnictwo Gryfino

PARTER

Nr	Rodzaj pomieszczenia	Pow. m2	Wys. m	Kubatura m3	Chłód W	Krotność 1/h	Norma	Ilość os.	Wsp.jedn.	Ilość pow. m3/h os.	Str. teor. m3/h	CENTRALA	Nawiew m3/h	Wywiew m3/h	CENTRALA
-	-	m2	m	m3	W	1/h		-	-	m3/h os.	m3/h	NR	m3/h	m3/h	NR
101	Wiatrołap	4,20	3,00	12,60	-	-	-	-	-	-	-	GRAW	GRAW	GRAW	GRAW
102	Hol wejściowy	21,20	3,00	63,60	-	-	-	2	0,8	30	48	C1	2090	T do 107,105, 104,103,109,112	C1
103	Pokój administracji	24,00	3,00	72,00	3511	-	-	5	0,7	30	105	C1	T z 102	100	C1
104	Pokój biurowy (Straż leśna)	10,50	3,00	31,50	1949	-	-	2	0,8	30	48	C1	T z 102	50	C1
105	Pokój kardowej	12,70	3,00	38,10	2158	-	-	2	0,8	30	48	C1	T z 102	T do 106	C1
106	Archiwum	5,90	3,00	17,70	-	1,5	-	-	-	-	27	C1	T z 105	50	C1
107	WC pracowników	7,00	3,00	21,00	-	-	50	-	-	-	50	C1	T z 102	50	C1
108	Zejscie do piwnicy	3,20	3,00	9,60	-	-	-	-	-	-	-	C1	GRAW	GRAW	C1
109	Klatka schodowa	10,30	3,00	30,90	-	1,5	-	-	-	-	46	C1	T z 102	T do 110 i 202	C1
110	Spokój biurowy (salka spotkań)	18,90	3,00	56,70	1991	-	-	6	0,8	30	144	C1	T z 109	150	C1
111	Magazyn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GRAW	-	-	GRAW
112	Dział promocji	23,80	3,00	71,40	2689	-	-	3	0,8	30	72	C1	T z 102	70	C1
													2090	470	

PIETRO 1

Nr	Rodzaj pomieszczenia	Pow. m2	Wys. m	Kubatura m3	Chłód W	Krotność 1/h	Norma	Ilość os.	Wsp.jedn.	Ilość pow. m3/h os.	Str. teor. m3/h	CENTRALA	Nawiew m3/h	Wywiew m3/h	CENTRALA
-	-	m2	m	m3	W	1/h		-	-	m3/h os.	m3/h	NR	m3/h	m3/h	NR
201	Klatka schodowa	17,10	3,00	51,30	-	1,5	-	-	-	-	77	C1	T z 202	T do 209,216 i 302	C1
202	Hol	13,50	3,00	40,50	-	-	-	2	0,8	30	48	C1	T z 109	T do 201,203, 206,207 i 208	C1
203	Sekretariat	20,90	3,00	62,70	2530	-	-	2	0,8	30	48	C1	T z 202	50	C1
204	Gabinet Z-Cy Nadlesniczego	18,60	3,00	55,80	2699	-	-	4	0,8	30	96	C1	T z 203	100	C1
205	Gabinet Nadlesniczego	20,07	3,00	60,21	3265	-	-	6	0,6	30	108	C1	T z 203	110	C1
206	Inżynier nadzoru	12,10	3,00	36,30	2778	-	-	3	0,9	30	81	C1	T z 202	80	C1
207	Kierownik działu administracyjnego	18,60	3,00	55,80	3460	-	-	6	0,7	30	126	C1	T z 202	130	C1
208	WC pracowników	6,50	3,00	19,50	-	-	50+25	-	-	-	75	C1	T z 202	75	C1
209	Hol	17,70	3,00	53,10	-	-	-	2	1,0	30	60	C1	T z 201	T do 215,210,212	C1
210	Gabinet Gł. Księgowej	21,20	3,00	63,60	2994	-	-	3	0,8	30	72	C1	T z 209	70	C1
211	Weranda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GRAW	-	-	GRAW
212	Pokój księgowości	38,40	3,00	115,20	3703	-	-	5	0,7	30	105	C1	T 209	100	C1
213	Pokój księgowości	14,20	3,00	42,60	1848	-	-	1	1,0	30	30	C1	T z 212	30	C1
214	Klatka schodowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C1	-	-	C1
215/216(3)	Archiwum	28,72	3,00	86,16	3757	1,0	-	-	-	-	86	C1	T z 209	80	C1
216 (2)	Kasa	8,02	3,00	24,06	1195	-	-	1	1,0	30	30	C1	T z 212	30	C1
													0	855	

PIETRO 2

Nr	Rodzaj pomieszczenia	Pow. m2	Wys. m	Kubatura m3	Chłód W	Krotność 1/h	Norma	Ilość os.	Wsp.jedn.	Ilość pow. m3/h os.	Str. teor. m3/h	CENTRALA	Nawiew m3/h	Wywiew m3/h	CENTRALA
-	-	m2	m	m3	W	1/h		-	-	m3/h os.	m3/h	NR	m3/h	m3/h	NR
301	Klatka schodowa	17,10	3,00	51,30	-	1,5	-	-	-	-	77	C1	T z 302	T do 309,401 i 402	C1
302	Hol	14,70	3,00	44,10	-	-	-	2	1,0	30	60	C1	T z 201	T do 307 i 308	C1

303	Pomieszczenie serwera	4,90	3,00	14,70	3143	4	-	-	-	-	51	C1	T z 304	60	C1
304	Dział techniczny (gospodarka drewna)	26,80	3,00	80,40	3552	-	-	3	0,9	30	81	C1	T z 302	80	C1
305	Dział techniczny (hodowla lasu)	20,80	3,00	62,40	3205	-	-	3	1,0	30	90	C1	T z 302	90	C1
306 (13)	Dział techniczny (kierownik działu)	10,56	3,00	31,68	2167	-	-	2	1,0	30	60	C1	T z 302	60	C1
306 (14)	Dział techniczny (ochrona lasu p.poż)	21,13	3,00	63,39	2837	-	-	4	0,7	30	84	C1	T z 302	80	C1
307	Składzik porządkowy	2,20	3,00	6,60	-	2,5	-	-	-	-	17	C1	T z 302	20	C1
308	WC pracowników	7,70	3,00	23,10	-	-	50	-	-	-	50	C1	T z 302	50	C1
309	Pokój śniadań	12,10	3,00	36,30	-	1,5	-	-	-	-	54	C1	T z 301	50	C1
321	Pomieszczenie magazynowe	2,60	3,00	7,80	-	2,0	-	-	-	-	16	C1	T z 302	T do 303	C1
311 (2)	Pokój 2	13,80	3,00	41,40	1266	-	-	-	-	-	-	GRAW	-	-	GRAW
313 (1)	Pokój 1	12,40	3,00	37,20	1235	-	-	-	-	-	-	GRAW	-	-	GRAW
													0	490	

Poddasze

Nr	Rodzaj pomieszczenia	Pow. m2	Wys. m	Kubatura m3	Chłód W	Krotność 1/h	Norma	Ilość os.	Wsp.jedn.	Ilość pow. m3/h os.	Str. teor. m3/h	CENTRALA	Nawiew m3/h	Wywiew m3/h	CENTRALA
-	-											NR			NR
401	Klatka schodowa	17,10	3,00	51,30	-	1,5	-	-	-	-	77	C1	T z 301	T do 404	C1
402	Hol	26,00	3,00	78,00	-	-	-	2	0,8	30	48	C1	T z 301	T do 403	C1
403	WC Kobiety	3,20	3,00	9,60	-	-	50	-	-	-	50	C1	T z 402	50	C1
404	WC Męskie	4,90	3,00	14,70	-	-	50+25	-	-	-	75	C1	T z 401	75	C1
405	Dział techniczny	8,80	3,00	26,40	2174	-	-	2	1	30	60	C1	T z 402	60	C1
406	Pokój leśniczych	22,10	3,00	66,30	5518	-	-	3	1,0	30	90	C1	T z 402	90	C1
407	Sala narad	68,80	3,98	273,82	13102	-	-	55	1,0	30	1650	NSN	1650	1650	WSN
408	Aneks kuchenny	10,80	3,00	32,40	-	-	-	2	1,0	30	60	NSN	60	60	WSN
71829													1710	1985	

C1
NSN

2090	2090
1710	1710
3800	3800

C1
WSN