



Oznaczenia:

dn22	— rura stalowa bez szwu do gazu dn22 wewnątrz budynku
dn22	- rura stalowa bez szwu do gazu dn22 na zewnątrz budynku
KG4P	— kuchenka gazowa czteropalnikowa z piekarnikiem
KGWD	— automatyczny kocioł gazowy—dwufunkcyjny C.O+C.W.U.
TO	— tuleje ochronne przy przejściu przez przegrody
PG	— pion instalacji gazu w tulei ochronnej

UWAGI:

- projekt czytać łącznie z projektami branżowymi
- instalację wykonać z rur stalowych bez szwu
- dla kotłowni zapewnić nawiew powietrza
- zawory odcinające instalacji gazowej zlokalizować w miejscach dostępnych i widocznych
- przejścia przez ściany i stropy w tulejach ochronnych stalowych uszczelnionych pianką poliuretanową

BIURO USŁUG PROJEKTOWO INWESTYCYJNYCH ul. Biała 21 32-700 Bochnia			SKALA	RYS NR:
Przedmiot rysunku:	AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZU- SCHEMAT		1:50	I-2
Obiekt:	Budynek Remizy OSP		Branża:	
Lokalizacja:	Niedary dz.nr 259		Data: 10.2015	
Inwestor:	Gmina Drwinia 32-709 Drwinia 57		Podpisy:	
Projektant:	mgr. inż Marcin Szewczyk	upr. nr. MAP/0227/POOS/09 w specjalności instalacyjnej		
Sprawdzający:	mgr. inż Sławomir Siwało	upr. nr. 1/98 w specjalności instalacyjnej		