






LEGENDA:

-  Sygnalizator pętlowy SAL 4001
-  Czujka optyczna dymu DOR-4046
-  Przycisk ROP
-  istn. czujka optyczna dymu

UWAGI:

- Nowe elementy systemu SAP połączyć z istn. czujkami zgodnie z rysunkiem. Pozostałe połączenia elementów SAP pozostają bez zmian.
- Instalację wykonać przewodem YnTKSYekw 1x2x0,5.
- Istniejące czujki zdemontować na czas remontu, zabezpieczyć i dokonać ich ponownego montażu po zakończeniu prac wykończeniowych.

		85-307 Bydgoszcz ul. Koszalska 35/2 tel. 793 000 522 e-mail: biuro@mufa-studio.pl www.mufa-studio.pl	
RZUT II PIĘTRA – SAP			
INWESTOR	KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI ul. JAGIELLOŃSKA 3, Bydgoszcz		
TEMAT:	Przebudowa wybranych pomieszczeń na II piętrze w siedzibie Zachodnim budynku A Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 3, Bydgoszcz (dz. nr 6/2)		
PROJEKTANT	mgr inż. Krzysztof Tyma KUP/0106/PBE/16		
BRANŻA	ELEKTRYCZNA	FAZA	BUDOWLANY
DATA	SKALA	NR RYSUNKU	E-10
1.08.2016	1:100		

POMIESZCZENIA BIUROWE SKRZYDŁO ZACHODNIE  
BUDYNEK A - II PIĘTRO