



- Oprawa - słupek oświetleniowy LED 3000k 6600lm, 38W, 230V, H=950mm
- Oprawa na słupie np. S.2845+S.3044 +S.2849 +oprawa S.3075W SIMES MOVIT
- Oprawa na słupie np. S.2845+S.3045 +S.2849 +2 x oprawa S.3075W SIMES MOVIT
- Oświetlenie liniowe w posadzce np. 2 x SIMES LINEAR WALK-OVER S.5935W
- Oświetlenie liniowe w posadzce np. SIMES MINILINEAR WALK-OVER S.5495W
- - - Kabel miedziany, oświetlenia zewnętrznego YKY 5x4mm2 lub YKY 5x6mm2
- Kabel miedziany, zasilania skrzynki zasil.-sterującej pompowni deszczowej YKY 5x4mm2
- Kabel miedziany, zasilanie rozdziel. RP dla potrzeb portierni YKY 5x6mm2
- - - Kable układane w rurze ochronnej, w drodze, w chodniku DVR 110
- pompownia deszczowa 2x1,5kW; 3x400V, 50Hz wg projektu instalacji deszczowej

WSZYSTKIE PRACE ZIEMNE WYKONYWAĆ RĘCZNIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH



Przedsiębiorstwo ARI sp. z o.o. e-mail: info@ari.com.pl
ul. J.Kochanowskiego 4/8, 60-844 Poznań, tel./fax 061 820 85 93

PBW	ELEKTRYCZNA	ADT/9/2017
STADIUM DOKUMENTACJI	BRANŻA	UMOWA NR
INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY:	Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej ul.Bolesława Krzywobłota 7/8 61-825 Poznań	
OBIEKT:	Szpital Dziecięcy św.Józefa przy ul.Nowowiejskiego 56/58 w Poznaniu	
TEMAT:	Przebudowa i nadbudowa łącznika wraz z pochylnią i zmiana zagospodarowania terenu. Plan sieci elektroenergetycznych - skala 1:500	RYS NR: DATA:
PROJEKTOWAŁ:	KAZIMIERZ NOWICKI 532/87/PW	E-1 05.2017
OPRACOWAŁ:	mgr inż. JOLANTA ŚNIEDZIEWSKA	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. GRZEGORZ WITOSŁAWSKI 71/PW/92	
IMIĘ I NAZWISKO - UPRAWNIENIA NR		PODPIS
PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM Ustawa z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 Nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami)		

Mapa do celów projektowych

skala 1 : 500

zasięg
aktualizacji

ZG-OUG.4104.5859.2016

Sporządził:

Poswiadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku
przebiegu geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera
operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego