


BUDYNEK A - II PIĘTRO

LEGENDA:

- Słownik okna oddymniającego
- Czujka optyczna dymu
- Przycisk przewietrzania
- Przycisk oddymniania
- Proj. Centralka oddymniania UCS 6000

UWAGI:

- Centralki oddymniania zasilić z rozdzielni RG sprzed głównego wyłącznika prądu poprzez wyłącznik nadprądowy S301 C16 przewodem HDGs 3x2,5 na uchwytach E90
- Kable zasilające i sterownicze układać pod tynkiem
- Połączenia kabli pożarowych wykonywać w puszkach PIP-2A

| | | | |
|---|--|--|-----------|
|  mufa studio projektowe ul. Koszarska 35/2 85-307 Bydgoszcz www.mufa-studio.pl | | 85-307 Bydgoszcz ul. Koszarska 35/2 tel. 785 000 522, e-mail: biuro@mufa-studio.pl www.mufa-studio.pl | |
| RZUT II PIĘTRA – ODDYMIANIE | | | |
| INWESTOR | KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI ul. JAGIELLOŃSKA 3, Bydgoszcz | | |
| TEMAT: | Przebudowa wybranych pomieszczeń na II piętrze w skrzydle zachodnim budynku A Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 3, Bydgoszcz (dz. nr 6/2) | | |
| PROJEKTANT | mgr inż. Krzysztof Tyman KUP/0106/PBE/16 | | |
| BRANŻA | ELEKTRYCZNA | | |
| DATA | SKALA | FAZA | BUDOWLANY |
| 1.08.2016 | 1:100 | NR RYSUNKU | E-06 |