

DOSE

MAX DŁUGOŚĆ OBWODU 500m

UWAGA!  
Zastosowanie wyrobów innych niż proponowane przez  
AMATECH-AMABUD Elektrotechnika Sp. z o.o. wymaga  
przygotowania nowego projektu technicznego

DOSE - Oprawa dynamiczna kierunkowa


AW/K - Oprawa ewakuacyjna kierunkowa

AW - Oprawa ewakuacyjna

UWAGA:  
- przed wykonaniem wszystkie wymiary\* sprawdzić w naturze  
(\*wszystkie wymiary podane w cm)

RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ, ŁĄCZNIE Z CAŁĄ DOKUMENTACJĄ  
ARCHITEKTONICZNĄ [W TYM M.IN. Z OPISEM / RYSUNKAMI / ZAŁĄCZNIKAMI ]  
ORAZ ZE WSZYSTKIMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.

- WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY UZGADNIAĆ, Z JEDNOSTKĄ PROJEKTOWĄ.  
(DOPUSZCZA SIĘ ZMIANY, PO UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM  
ORAZ PRZY ZACHOWANIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH MATERIAŁÓW)

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU przy ul. Juraszów 7/19 polegająca na DOSTOSOWANIU OBIEKTU DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW POŻAROWYCH - II ETAP REALIZACJI				
 STUDIO PROJEKTÓW CUBE 27 Studio Projektów Architekt Barbara Liber-Skarbek Biuro: 60-189 Poznań, ul. Rolna45b/19, kom: 603 337 422,  e-mail: b.liber@cube27.pl www.cube27.pl www.przyklejki.pl www.fototapeta27.pl	Obiekt: <b>Szpital Wojewódzki w Poznaniu ul. Juraszów 7/19</b>	IMIĘ I NAZWISKO Projektant architektura: mgr inż. arch. Barbara Liber-Skarbek	Nr upr 15/08/DOIA	Podpis
	Inwestor: <b>Szpital Wojewódzki w Poznaniu ul. Juraszów 7/19</b>	Projektant instalacje elektr.: mgr inż. Paweł Pomykański	WKP/0386/ PWOE/09	
		Opracowanie instalacje elektr.: inż. Grzegorz Domański	110/90/WP	
	Skala: 1:100	Data: 06/2017	Tytuł rysunku: <b>Schemat Połączeń kontroler DKE</b>	Branża: ELEKTRYCZNA Nr rys.: PW/OA/II ETAP/05