



- LEGENDA:
- Kanał nawiewny z bl. oc. izolowany
  - Kanał wyciągowy z bl. oc. izolowany
  - Wymiar kanału wentylacyjnego
  - Anemostat wyciągowy - wymiar i strumień powietrza wentylacyjnego
  - Kratka wentylacyjna nawiewna z przepustnicą - wymiar i strumień powietrza wentylacyjnego
  - Wentylator kanałowy
  - Wentylator osiowy typ łazienkowy
  - Istniejące kanały wentylacji grawitacyjnej wg proj. arch.-bud.
  - Projektowane kanały wentylacji grawitacyjnej
  - Przypisanie kanału went. grawitacyjnej do danej kondygnacji (np +2 = II piętro)
  - Obudowa gipsowo-kartonowa wg proj. arch.-budowlanego
  - Nawietrzaki okienne - istniejące
  - Kratka drzwiowa transferowa

TYNIEK WIESEL  
CIEPŁA 300m  
BŁYTKOWANIE 300m  
CIEPŁA 300m  
TYNIEK 200m  
BŁYTKOWANIE 300m  
BŁYTKOWANIE 300m  
TYNIEK 200m

U<sub>o</sub> = 0,25 W/m<sup>2</sup>K

- LEGENDA:
- Wentylacja wg proj. branżowego
  - Konstrukcja wg proj. branżowego
- ⊙ Zakład, dyktando, projekt, wykonanie i odbiór - Główny Projektant (wzrost, ciąża)
- ⊙ Odbiór dyktando
- ⊙ Typ Projektu wykonania - projekt
- ⊙ Typ Projektu wykonania - odbiór, odbiór po odbiorze

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. Halina Piotrowska-Hirszberg		
OBIEKT ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ - PAWILON NR 4 OŚWIECIM, ul. WYSOKIE BRZEGI 4; Dz.nr 2007/16, obr.0001 Oświecim ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY I DZIENNY ODDZIAŁ PSYCHIATRII		
RODZAJ OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY - INST. WENTYLACJI RZUT PIĘTRA II		
PROJEKTANT mgr inż. Adam BLACHUT	NR UPR. 454/02	
OPRACOWAŁ mgr inż. Tomasz PLEWIŃSKI		
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Arkadiusz ŚWISTEK	NR UPR. 18/02	
DATA 03.2015r.	SKALA 1:100	NR RYS. W-04