



Legenda instalacji wodociagowych i kanalizacyjnych:

- zimna woda
- ciepła woda
- cyrkulacja
- kanalizacja sanitarna
- instalacja hydrantowa
- (LINIA PRZERYWANA INSTALACJE BIEGNĄCE POD STROPEM)

K 25 Pion:  
- kanalizacja sanitarnej

W 25 - pion instalacji wodociagowej

H 1 - pion instalacji hydrantowej

□ ○ - przejście p.poż

Uwaga:

- Instalację wodociagowę prowadzić w bruzdach ściennych oraz w przestrzeni sufitu podwieszonego.
- Instalację kanalizacyjną prowadzić w bruzdach ściennych oraz w przestrzeni sufitu podwieszonego
- Instalację wodociagowę z rur PP z wkładką aluminiową
- Instalacja hydrantowa z rur stalowych ocynkowanych
- Rurociągi zaizolować termicznie na całej długości
- Rury kanalizacyjne wykonać z rur PVC-U, klasy S, SDR34, natomiast podejścia z rur PVC szarych zawory czepialne zabezpieczyć wkładką antyskażeniową typu EB
- w separatach przybory sanitarne w wykonaniu wandaloodpornym
- przejścia przez strop zabezpieczyć p.poż

TYNK WĘWŁ  
CEGLA 25cm  
STYROPIAN GR.3cm  
CEGLA GR.12cm  
TYNK 20mm  
STYROPIAN GR. 12cm  
SIATKA+KLEJ  
TYNK AKRYLOWY

U<sub>0</sub> = 0,25[W/m²K]

LEGENDA:

- ściana istniejąca
- ściana projektowana
- G.K. na ruszcie stal.
- wypeln. wełna mineralna
- wyburzenia

1. Wentylacja wg proj. branżowego  
2. Konstrukcja wg proj.branżowego

⊙ Zabezp. dyfuzja podł. ściennej i sufitowej - system PEJAN ( wewn. i zewn.)

⊙ Zabezp. dyfuzja podłogowej i sufitowej z uwzględnieniem uzyskania odporn.ogniowej EI60 poprzez zastosowanie systemowej wełny mineralnej np. Promat.

III, III - oznaczenie osł podziału na strefy pożarowe

**PRACOWNIA PROJEKTOWA**  
**mgr inż. arch. Halina Piotrowska-Hirsberg**

OBIĘKT ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ - PAVILON NR 4  
OSWIECIM, ul. WYSOKIE BRZEGI 4; Dz.nr 2007/16, obr.0001 Oświęcim  
ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY I DZIENNY ODDZIAŁ PSYCHIATR.

RODZAJ PRACOWNIA PROJEKTOWA  
OPRACOWANIA RZUT PIĘTRA II

PROJEKTANT mgr inż. Adam BLACHUT NR UPR. 454/02

OPRACOWAŁ mgr inż. Maurycy GŁOGOWSKI

SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Arkadiusz ŚWISTEK NR UPR. 18/02

DATA 03.2015r. SKALA 1:100 NR RYS. K-04