



Rozdz. 0,4kV-RG




SEKCJA NAPIĘCIA GWARANTOWANEGO									
4.12	4.13	4.14	4.15	4.16	4.17	4.18	4.19	4.20	
Zasilanie nowe	Zasilanie nowe	REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA	
Zasilanie nowe	Zasilanie nowe	REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA	
Zasilanie nowe	Zasilanie nowe	REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA	



WYŁĄCZNIKI	Q1	Q2	Q3
PRACA	Z	Z	O
NORMALNA	Z	Z	O
BRAK NAPIĘCIA	O	O	Z
WYŁĄCZENIE	O	O	O/Z
POŻAROWE	O	O	O/Z

Z - Wyłącznik zamknięty
O - Wyłącznik otwarty

SEKCJA NAPIĘCIA GWARANTOWANEGO									
4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.10
Zasilanie nowe	Zasilanie nowe	Zasilanie nowe	Zasilanie nowe	Zasilanie nowe	Zasilanie nowe	Zasilanie nowe	Zasilanie nowe	Zasilanie nowe	Zasilanie nowe
Zasilanie nowe	Zasilanie nowe	Zasilanie nowe	Zasilanie nowe	Zasilanie nowe	Zasilanie nowe	Zasilanie nowe	Zasilanie nowe	Zasilanie nowe	Zasilanie nowe
Zasilanie nowe	Zasilanie nowe	Zasilanie nowe	Zasilanie nowe	Zasilanie nowe	Zasilanie nowe	Zasilanie nowe	Zasilanie nowe	Zasilanie nowe	Zasilanie nowe



Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym:
1. Samoczynne wyłączenie zasilania
2. Układ sieci - TNS
3. Wyłączniki różnicowo-prądowe
4. Miejsowe połączenia wyrównawcze

P R A C O W N I A P R O J E K T O W A

mgr inż. arch. Halina Piotrowska-Hirsberg

OBIEKT ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ - PAWILON NR 4

OŚWIECENIE, ul. WYSOKIE BRZEGI 4; Dz. nr 2007/16, obr. 0001 Oświęcim

ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY I DZIENNY ODDZIAŁ PSYCHIATRII

RODZAJ PROJEKT WYKONAWCZY -

OPRACOWANIE Topologia układu zasilania

PROJEKTANT mgr inż. Adam Kaim upr. SLK0734/POOE/05

SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Adam Kulczyński upr. SLK0729/POOE/05

DATA 03.2015r. SKALA -:- E-1/1_4