

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków
tel. 12 628 11 11, faks 12 430 70 29

Firma Drogowa
VIA
Michał Swątek

ul. Forteczna 5
32 - 086 Węgrzce

Wasz znak: P&R-NTR/009/17
Nasz znak: PSG-C00/DT/ZMS/18/468765/17
- 423/1/17

Kraków, 06.04.2017 r

Dot.: przedsięwzięcia pn.: „Koncepcja budowy nowego połączenia ulicy Ogrodowej z ulicą Trawniki w ramach budowy system P&R na terenie Niepołomic”, gm. Niepołomice.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyżej informujemy, że pod projektowanym na terenie miejscowości Podłęże nowym połączeniem drogowym ulicy Ogrodowej z ulicą Trawniki przebiega, wybudowany w roku 2014, gazociąg średniego ciśnienia PE dn 40.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie” (opublikowanym w Dzienniku Ustaw RP z dnia 04.06.2013 r, poz. 640) szerokość strefy kontrolowanej dla tego gazociągu wynosi 1,0 m, przy czym linia środkowa strefy pokrywa się z osią gazociągu.

Po zapoznaniu się z otrzymanymi materiałami wyrażamy zgodę na prowadzenie prac budowlanych związanych z budową nowego połączenia drogowego na terenie miejscowości Podłęże w pobliżu, a w szczególności w strefie kontrolowanej istniejącego gazociągu - pod następującymi warunkami:

1. Należy zachować dotychczasowe przykrycie istniejącego gazociągu pod projektowaną drogą, przy czym odległość pionowa górnej ścianki istniejącej rury gazowej powinna być nie mniejsza niż:
 - 0,8 m od powierzchni terenu;
 - 1,0 m od nawierzchni: projektowanej jezdni, projektowanego chodnika;
 - 0,5 m od dolnej części podbudowy z kruszywa: projektowanej jezdni, projektowanego chodnika.
2. Nawierzchni chodnika nad istniejącym gazociągiem powinna być rozbieralna i przepuszczalna dla gazu ziemnego.
3. Projektowana w pobliżu istniejącego gazociągu studnia kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikiem powinna zostać zlokalizowana poza strefą kontrolowaną tego gazociągu.

Wszelkie prace budowlane związane z budową nowego połączenia drogowego na terenie miejscowości Podłęże, prowadzone w pobliżu istniejącego gazociągu, należy wykonywać ręcznie,

z zachowaniem szczególnej ostrożności.


Wykonawcy tych prac powinni, z 14 - sto dniowym wyprzedzeniem przed ich rozpoczęciem, zgłosić pisemnie do Gazowni w Kłaju (32 - 015 Kłaj 653) nadzór nad pracami wykonywanymi w sąsiedztwie istniejącej sieci gazowej.

Za czynności związane z nadzorem i odbiorem prac Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie wystawi fakturę VAT.

Gazownia w Kłaju, na etapie wizji w terenie podczas nadzoru nad pracami wykonywanymi w sąsiedztwie istniejącej sieci gazowej, zastrzega sobie możliwość dokonania korekty co do formy i zakresu zabezpieczenia istniejącej sieci gazowej.

W przypadku dalszej korespondencji dotyczącej przedmiotowej sprawy prosimy o powołanie się na znak i datę powyższego pisma.

Z poważaniem:

KIEROWNIK
Sekcja Ewidencji
Majątkowej i Uzgodnień

Michał Komasa

Otrzymują:

1 x Adresat + zwrot zał.

1 x Gazownia w Kłaju

1 x ZMS a/a

Sprawę prowadzi: Stefan Kuźniarski tel. 12 6281 254