



„WODOCIĄGI NIEPOŁOMICE” sp. z o.o.

32-005 Niepołomice
ul. Droga Królewska 27

Tel. (12) 281-16-61, tel./fax. (12) 281-24-23
www.wodociagi-niepolomice.pl, mail: zarzad@wodociagi-niepolomice.pl

Niepołomice, dnia 20.02.2017 r.

**FIRMA DROGOWA
VIA
Michał Swatek
os. Piastów 5/35
31-623 Kraków**

Adres do korespondencji:

FIRMA DROGOWA

VIA

Michał Swatek

ul. Forteczna 5

32-086 Węgrzce

Nasz znak: **WN/DTI-IT/46-706/17**

Dotyczy: Koncepcji rozbudowy ul. Ogrodowej w Podłężu i budowy parkingu w ramach budowy systemu P&R na terenie gminy Niepołomice

W odpowiedzi na pismo - znak: P&R-NOG/005/17 z dnia 08.02.2017 r. (data wpływu - 09.02.2017 r.) w sprawie wydania warunków technicznych dla zabezpieczenia lub ewentualnej przebudowy urządzeń będących w naszej eksploatacji, dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ul. Ogrodowej w Podłężu i budowa parkingu w ramach budowy systemu P&R na terenie gminy Niepołomice”, „Wodociągi Niepołomice” sp. z o.o. - informuje, że:

1. W załączeniu przekazano plan sytuacyjny w skali 1:500 (nr rys. 3) z naniesioną istniejącą infrastrukturą wodociągową (oznaczoną kolorem niebieskim) oraz kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnej (oznaczoną kolorem brązowym i czerwonym - studnie kanalizacyjne). W obszarze koncepcji dla przedsięwzięcia należy uwzględnić możliwość wystąpienia infrastruktury technicznej, która nie została wskazana na powyższych mapach z powodu nie zgłoszenia do inwentaryzacji lub braku informacji w instytucjach branżowych.
2. Istniejąca infrastruktura wodociągowa i kanalizacji sanitarnej znajdująca się w obrębie w/w inwestycji, to jest: wodociąg Ø110[mm] PCV oraz kanał grawitacyjny PVC Ø250[mm] - nie wymagają dodatkowego zabezpieczenia i przebudowy. Przykrycie sieci wodociągowej od powierzchni terenu do wierzchu rury, to: 1,2 - 1,5[m]. W przypadku konieczności uzyskania rzędnych wjazdów oraz dna kanału sanitarnego, należy wykonać odrębne - lokalne pomiary.
3. W ramach projektowanej lokalizacji kanalizacji deszczowej należy uwzględnić istniejącą i projektowaną infrastrukturę wodociągową i kanalizacji sanitarnej. Nie dopuszcza się projektowania studzienek rewizyjnych oraz studzienek wpustowych - deszczowych na istniejącej czy projektowanej infrastrukturze, co ma miejsce na przedmiotowym planie sytuacyjnym - w miejscu oznaczenia punktem K1. Podczas realizacji wykonania kanalizacji deszczowej i ujawnieniu kolizji z infrastrukturą wodociągową i kanalizacji sanitarnej, należy ten fakt zgłosić do „Wodociągów Niepołomice” sp. z o.o. celem oceny stanu technicznego i podjęcia decyzji o ewentualnej wymianie lub przebudowie. Ponadto informujemy, że wszelkie zbliżenia wymagają konieczności wykonania odkrywek ręcznych przed rozpoczęciem planowanych prac. W terminie 14 - dni przed rozpoczęciem inwestycji należy powiadomić spółkę „Wodociągi Niepołomice” celem nadzoru nad infrastrukturą będącą w naszej eksploatacji.

Otrzymują:

1. Adresat
2. „Wodociągi Niepołomice” sp. z o.o. a/a

**KIEROWNIK
DZIAŁU TECHNICZNO-INWESTYCYJNEGO**

Wojciech Jagła
Wojciech Jagła