



Trasa kablowa
Blaszane perforowane korytko kablowe o szerokości 300mm BAKS
Dwie półki kablowe podwieszone jedna pod drugą

- UWAGI DO INSTALACJI OŚWIETLENIA**
- Instalację oświetlenia należy prowadzić w przestrzeni komunikacyjnej po korytkach kablowych w pomieszczeniach pod tynkiem
 - Obwody w poszczególnych pomieszczeniach należy prowadzić zgodnie ze schematami strukturalnym poszczególnych rozdzielnic.
 - Przy przejściach przez ściany i stropy należy zastosować masy uszczelniające HILTI.
 - W puszkach rozgałęziowych zastosować szybkozłączki WAGO
 - Wentylatory jednolizcowe zlokalizowane w sanitariatach należy zasilić z instalacji oświetlenia.
 - Regulatory obrotów do wentylatorów zostały wydane w projekcie wentylacji i klimatyzacji

1RP1-01-L1

NUMER FAZY
NR OBWODU
NAZWA ROZDZIELNICY

- OZNACZENIA:**
- Przycisk bistabilny
 - Łącznik świecznikowy, dwubiegunowy
 - Łącznik jednobiegunowy

OZNACZENIE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

- A1 - TR228.DP
- A2 - TR214.DP
- A3 - TR249.DP
- B1 - CO1 236 EVG
- B2 - COSMO LED 1587.LED 840 4900lm CLEAR
- C1 - BP.N 2x9W EVG
- D1 - SP1.414 PA
- E1 - SRT235.PA
- F1 - RAMBO 239 WANDAL
- EW1 - OP2-S1,2TC1N
- EW2 - DS2-S1,2TC1N
- EM1 - OP3-S4x1TA1N 120st
- EMZ - OP3-S4x1TA1N 120st -20stC

PIWNICA

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. Halina Piotrowska-Hirszberg		
OBIEKT ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ - PAWILON NR 4 OŚWIECIM, ul. WYSOKIE BRZEGI 4; Dz.nr 2007/16, obr.0001 Oświęcim ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY I DZIENNY ODDZIAŁ PSYCHIATR.		
RODZAJ OPRACOWANIA PROJEKT WYKONAWCZY - Instalacja oświetlenia - piwnica. Plan instalacji.		
PROJEKTANT mgr inż Adam Kaim upr. SLK/0734/POOE/05		
SPRAWDZAJĄCY mgr inż Adam Kulczyński upr. SLK/0729/POOE/05		
DATA 04.2015r.	SKALA 1:100	E-23