



Trasa kablowa
Błaznane perforowane korko kablowe o szerokości 300mm BAKS
Dwie półki kablowe podwieszone jedna pod drugą

UWAGI DO INSTALACJI OŚWIETLENIA

- Instalację oświetlenia należy prowadzić w przestrzeni komunikacyjnej po korytkach kablowych w pomieszczeniach pod tynkiem
- Obwody w poszczególnych pomieszczeniach należy prowadzić zgodnie ze schematami strukturalnym poszczególnych rozdzielni.
- Przy przejściach przez ściany i stropy należy zastosować masy uszczelniające HLT/L.
- W puszkach rozdzielniczych zastosować szybkozłącza WAGO
- Wentylatory jednolazowe zlokalizowane w sanitariatach należy zasilić z instalacji oświetlenia.
- Regulatory obrotów do wentylatorów zostały wydane w projekcie wentylacji i klimatyzacji

1RP1-01-L1

NUMER FAZY
NR OBWODU
NAZWA ROZDZIELNICY

OZNACZENIA:

- Przycisk bistabilny
- Łącznik świecznikowy, dwubiegunowy
- Łącznik jednobiegunowy

OZNACZENIE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

- A1 - TR228.DP
- A2 - TR214.DP
- A3 - TR249.DP
- B1 - CO1 236 EVG
- B2 - COSMO LED 1587.LED 840 4900lm CLEAR
- C1 - BP.N 2x9W EVG
- D1 - SP1.414 PA
- E1 - SRT235.PA
- F1 - RAMBO 239 WANDAL
- G1 - ERA LED PANEL 1,2W 24V
- EW1 - OP2-S1,2TC1N
- EW2 - DS2-S1,2TC1N
- EM1 - OP3-S4x1TA1N 120st
- EM2 - OP3-S4x1TA1N 120st -20stC
- Z1 - ROUND KASKO 2x26W
- Z2 - ROUND KASKO COVER 26W

PARTER

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. Halina Piotrowska-Hirsberg		
OBIEKT ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ - PAWILON NR 4 OŚWIECIM, ul. WYSOKIE BRZEGI 4; Dz.nr 2007/16, obr.0001 Oświęcim ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY I DZIENNY ODDZIAŁ PSYCHIATR.		
RODZAJ OPRACOWANIA	PROJEKT WYKONAWCZY - Instalacja oświetlenia - parter. Plan instalacji.	
PROJEKTANT	mgr inż Adam Kaim upr. SLK/0734/POOE/05	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż Adam Kulczyński upr. SLK/0729/POOE/05	
DATA 04.2015r.	SKALA 1:100	E-24