

**Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki**  
**Dział Zamówień Publicznych**  
**ul. Warszawska 24 bud. Działownia, p. 09**  
**31-155 KRAKÓW**

**Znak sprawy: KA-2/076/2017**

**KRAKÓW dnia: 2017-09-05**

**Ldz. KA-2/381/815/2017**

**O D P O W I E D Ź**  
**na zapytania w sprawie SIWZ**  
**oraz**  
**P O W I A D O M I E N I E**  
**o przedłużeniu terminu składania ofert**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-09-04 do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

**Wymianę drzwi aluminiowych na drzwi ppoż. od I p. do IV p. w budynku CZ-A (17-1), Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej al. Jana Pawła II 37 w Krakowie,**

Treść wspomnianego wniosku jest następująca :

- 1) Nr 1.6 KNRW 200/1040/2 Drzwi dwuskrzydłowe Drzwi o szerokości 1800 mm posiadają światło przejścia 1540 mm, aby uzyskać światło przejścia 1650 mm należy wykonać drzwi o szerokości 1915 mm,
- 2) Nr 1.12 KNR 202/613/6 Izolacja cieplna z wełny mineralnej - jak grubość,
- 3) Nr 1.13 KNR 202/2006/3 Płyty Gk - proszę o wyjaśnienie jaka należy zastosować płytę GK oraz do czego będzie montowana,
- 4) Nr 1.14 Kołnierze ognioochronne - jak ma być średnica,
- 5) Czy do elektrotrzymaczy należy doliczyć przewód zasilający, jeżeli tak to jaki oraz jaka długość.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowych kwestiach jest następujące:

**Ad 1)** W poz. 1.6 należy przyjąć min. szerokość drzwi 1920 mm, z światłem przejścia min. 1650 mm.

**Ad 2)** W poz. 1.12 należy przyjąć grubość wełny mineralnej: 10 cm.

**Ad 3)** W poz. 1.13 należy zastosować płytę g-k zgodnie z przedmiarem (poz. 1.13) np. Nida ogień plus 15 oraz zamontować ją do istniejącej konstrukcji (poz. przedmiaru 1.5).

**Ad 4)** W poz. 1.14 należy przyjąć średnice D: 50 mm.

**Ad 5)** Zgodnie z zakresem załączonego do SIWZ przedmiaru nie należy przyjmować przewodu zasilającego dla elektrotrzymaczy.

Jednocześnie, działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy, uprzejmie Państwa informujemy, iż Zamawiający postanowił przedłużyć termin składania ofert o **7 dni**.

Termin składania ofert zostaje zmieniony z dnia 2017-09-07 na dzień **2017-09-14**.

Tym samym termin otwarcia ofert ulega zmianie z dnia 2017-09-07 na dzień **2017-09-14**.

Jednocześnie informujemy, że nie uległy zmianie miejsce oraz godzina składania i otwarcia ofert.