



UWAGA:
Wysokość attyki zmienna.
Wysokość attyki podnieść o grubość izolacji termicznej na wys. min. 5cm nad pokrycie dachu.

d	STROPODACH ŚWIELICY
	papa termozgrzewalna
	styropapa grub. 22cm
	pokrycie istniejące
	stropodach istniejący

e	ATTYKA
	opierzenie z blachy
	papa termozgrzewalna
	styropapa grub. 22cm
	mur attyki

Pracownia Architektoniczna AR-KON				
ul. Młyńska 4, 72-004 Tanowo				
tel. 601 627 494, e-mail: pracownia.arkon@wp.pl				
Faza:	Projekt budowlano–wykonawczy			
Część:	Architektura			
Opracowanie:	Termoizolacja świetlicy i łącznika			
Temat:	Przebudowa budynku siedziby Nadleśnictwa Chojna			
Lokalizacja:	Chojna, ul. Szczecińska 36, działka nr 93, obręb Chojna 2			
Treść:	SZCZEGÓŁ IZOLACJI ATTYKI 1:10			
Projektant:	mgr inż. arch. Małgorzata Śliwka	upr. bud. 1/Sz/98		5 05.2017 r.