

LEGENDA

- Instalcja nawiewna - gabinety
- Instalacja wywiewna - gabinety
- Instalacja wywiewna - WC
- Instalacja klimatyzacji
- Kratka wentylacyjna
- Zawór wentylacyjny
- Anemostat sufitowy
- Pion instalacji wentylacji
- Kratka przepływowa
- Przepustnica prostokątna wielopłaszczyznowa
- Przepustnica okrągła jednopłaszczyznowa
- Klapa p. poż. prostokątna / okrągła
- Klimatyzator kasetonowy
- Klimatyzator kanałowy
- Rewizja w suficie
- Tłumik akustyczny
- Regulator CAV

UWAGA:

1. Należy zapewnić dostęp serwisowy do urządzeń wentylatorowych i klimatyzacyjnych.
2. Rysunki wentylacji i klimatyzacji należy rozpatrywać razem z rysunkami branży architektoniczno-budowlanej, konstrukcyjnej, elektrycznej, sanitarnej, grzewczej i chłodniczej.
3. Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić trasy, rzędne i wymiary pozostałych instalacji.
4. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
5. Kratki przepływowe do pomieszcze sanitarno-higienicznych zachować wg. projektu architektury.
6. Dla kanałów wentylacyjnych prowadzonych wewnątrz budynku, rewizje montować od spodu kanałów.
7. Kanały prostokątne wykonać z luźną ramką.
8. Kolor wszystkich elementów instalacji wentylacji znajdujących się na elewacjach dopasować do koloru elewacji.

NR POM.	OPIS	POW.M2
-1.1	Szatnie pacjentów	41.9
-1.2	Catering	12,9
-1.3	Gabinet lekarski	18,4
-1.4	Rejestracja telefoniczna	10,4
-1.5	Punkt przyjęć klinicznych	5,0
-1.6	Zaplecze rejestracji	34,2
-1.7	Rejestracja	15,4
-1.8	Punkt informacji / poczekalnia	26,0
-1.9	Szatnia	12,7
-1.10	Gabinet lekarski	13,9

-1.11	Przedsionek	10,0
-1.12	WC DIS	4,8
-1.13	Gabinet pobierania krwi	20,3
-1.14	Poczekalnia	12,7
-1.17	Sanitariaty pacjentów (damski oraz męski) - poza opracowaniem	
-1.18	Pokój pacjentów	23,1
-1.19	Dozór pielęgniarski / Pokój ankiet	16,6
-1.20	Pokój socjalny personelu	11,8
-1.21	Sanitariat (niepełnosprawni, wanna-łóżko)	8.6
-1.22	Pomieszczenie gospodarcze (mycie wózków)	7,0
-1.23	Poczekalnia	33.0
-1.24	przedsionek cateringu	11.3

Pomieszczenia poza opracowaniem

TEMAT: Aranżacja i modernizacja przyciemia i parteru przychodni przyklinicznej Centrum Onkologii im Marii Skłodowskiej - Curie Oddział w Krakowie

TYTUŁ: Instalacja wentylacji - rzut kondygnacji -1

PROJEKTOWAŁ: Upr.-nr UA.NI.Up-27490 mgr inż. Andrzej Łukaszyk specjalność: instalacyjna

PODPIS:

SPRAWDZIŁ: Upr.-nr MAP/0268/POOS/09 mgr inż. Mateusz Ekiert specjalność: instalacyjna

PODPIS:

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Andrzej Łukaszyk 31-431 KRAKÓW tel./fax 12 413 13 13 e-mail: biuro@spracownia.pl

INWESTOR: Centrum Onkologii im Marii Skłodowskiej - Curie Oddział w Krakowie ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków

FAZA PROJEKTU: projekt przetargowy

SKALA: 1:50

DATA: lipiec 2017

NR RYSUNKU: W02

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Rysunek nie może być przerysowywany lub kopiowany bez pisemnej zgody pracowni.