Międzyzdroje, 2017-10-.09.

SA.270.2.5.2017

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm. Pzp) ZAMAWIAJĄCY uprzejmie informuje, że w postępowaniu przetargowym na usługi pn: **„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę masztu stalowego o konstrukcji kratowej w Nadleśnictwie Międzyzdroje"** (Znak sprawy: SA.270.2.5.2017) do ZAMAWIAJĄCEGO w dniu 02 października 2017r. złożony został wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, zawierający pytania następującej treści, na które ZAMAWIAJĄCY udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1.

Dopuszczalne kątowe odchyłki wierzchołka wieży w płaszczyźnie poziomej i pionowej spowodowane działaniem wiatru.

Odpowiedź.

Zgodnie z Instrukcją Ochrony Przeciwpożarowej Lasu wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe dopuszczalna odchyłka kątowa wieży w płaszczyźnie poziomej i pionowej wynosi 0.1°.

Pytanie nr 2.

Czy dopuszczalna jest komunikacja drabinami umieszczonymi we wnętrzu kratownicy.

Odpowiedź.

Dopuszczalne jest umieszczenie kratownicy wewnątrz konstrukcji kratownicy.

Pytanie nr 3.

Długość przyłącza elektrycznego – odległość od punktu lokalizacji wieży do punktu przyłącza.

Odpowiedź.

Długość przyłącza elektrycznego zostanie określona na podstawie odpowiedzi na złożony wniosek o warunki przyłączeniowe do lokalnego operatora Enea.

Treść specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

NADLEŚNICZY
Jacek Szczopaniak

Nadleśnictwo Międzyzdroje, ul. Niepodległości 35, 72-500 Międzyzdroje
tel.: +48 91 3217929, fax: +48 91 32-80-057, e-mail: miedzyzdroje@szczecin.lasy.gov.pl