

1	2	3	4	5	6	7
Gniazda aneks kuch.	Gniazda sanitariat	Gniazda pokoje parter	Gniazda pokoje poddasze	Oświetlenie parter	Oswietlenie poddasze	Gniazdo bojler
HDGs 3x2,5mm2	HDGs 3x2,5mm2	HDGs 3x2,5mm2	HDGs 3x2,5mm2	HDGs 3x1,5mm2	HDGs 3x1,5mm2	HDGs 3x2,5mm2
2	2	1	1	0,24	0,12	6

Pi=12,36kW
Po=9,6kW
Io=13,8A

Uwaga.
Wszystkie budynki typu B posiadają takie same złącza i rozdzielnie główne.

Układ sieci:
TNS-400V/230V/N/PE/50Hz
Samoczynne wyłączenie napięcia
Ochrona przepięciowa B+C

skoTerm
BIURO INŻYNIERSKIE SKOTERM
Andrzej Ciesielski
ul. Skośna 12, 30-383 Kraków
tel./fax (012) 262 31 61, 0501 222 256

Nazwa projektu
Ośrodek Żeglarski Politechniki Krakowskiej w Żywcu, ul. św. Wita
Przebudowa ośrodka z zapewnieniem dostępu dla osób niepełnosprawnych

Nazwa rysunku
Schemat ideowy zasil. bud typ B

	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis	Skala	Nr rys.	Data
Projektował	inż. Tomasz Tokarz	MAP/0116/ PWOE/04			E-6	05.2010
Współpraca	mgr inż. Michał Miziura mgr inż. Bartosz Bronarski					
Sprawdził	inż. Jacek Balana	MAP/0384/ PWOE/08				