Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60
tel. (0-87) 562 94 21 fax (0-87) 562 92 00
e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl
NIP 844-17-86-376 REGON 790319362

LT-PL-1R-042 „Poprawa jakości opieki zdrowotnej nad dziećmi w regionie przygranicznym Litwy i Polski"

Suwałki, dnia 17.10.2017 r.

L.dz. SZW/DZI.262.317/42/PN/WU//2017

Wszyscy uczestnicy postępowania
NS: 42/PN/WU/2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na : Remont (Modernizacja) Oddziału Chirurgii Dziecięcej Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu pn. „Poprawa jakości opieki zdrowotnej nad dziećmi w regionie przygranicznym Litwy i Polski' dofinansowanego z Budżetu Województwa Podlaskiego oraz Programu INTERREG V-A Litwa – Polska na lata 2014-2020

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach uprzejmie informuje, iż wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o poniżej przytoczonej treści . Na mocy art. 38 ust 1 -2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) udzielamy następujących wyjaśnień:

Uczestnik 1

Dotyczy przedmiotu zamówienia: PANEL ŚCIENNY NADŁÓŻKOWY, 2 STANOWISKOWY (5 szt.), PANEL ŚCIENNY NADŁÓŻKOWY, 3 STANOWISKOWY (5 szt.), PANEL ŚCIENNY NADŁÓŻKOWY, 1 STANOWISKOWY (1 szt), PANEL ŚCIENNY NADŁÓŻKOWY, 1 STANOWISKOWY PIONOWY (2 szt.)
Czy Zamawiający dopuści panel z profilem o wymiarach przekroju 270 x 110 mm ?
Wymiar ten tylko nieznacznie różni się od wymaganego co jest spowodowane rozdziałem każdego kanału w celu separacji instalacji gazów medycznych od instalacji elektrycznych oraz oświetlenia w celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjenta.
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza

Uczestnik 2

Pytanie 1
W pkt. V.1 („Warunki udziału w postępowaniu") – w c) („Zdolność techniczna lub zawodowa") Zamawiający wskazał:
„Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe do należytego wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie wykonał:
- co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, lub rozbudowie, lub przebudowie lub remoncie wykonaną w czynnych obiektach szpitalnych (za obiekt szpitalny Zamawiający uzna budynki szpitali i zakładów opieki medycznej -klasa 1264 wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych), o wartości brutto nie niższej niż 600 000,00 zł oraz załączy dowody określające czy robota ta została wykonana należycie, w szczególności czy została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona.
Czy Zamawiający uzna za spełniony ww. warunek, jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem związanym z wykonaniem roboty budowlanej polegającej na tremomodernizacji i poprawie efektywności energetycznej i ekologicznej budynku szpitala w zakres, którego wchodziły również prace towarzyszące polegające na m.in. pracach wyburzeniowych i budowlanych.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie 2
Czy można zainstalować system przyzywowy bez komunikacji interkomu?
Odpowiedź: Tak
Pytanie 3
Czy konieczne jest przekierowanie wezwań na smartfon?
Odpowiedź: Nie

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 42/PN/WU/2017 z dnia 04.10.2017r.

Z poważaniem
DYREKTOR
Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Adam Szałanda

W.U./W.U.