



LEGENDA:

- wypust oświetleniowy sufitowy
- wypust oświetleniowy kinkietowy
- wyłącznik j.w. natynkowy
- wyłącznik zmienny, ramka biała, klawisz biały
- gniazdo 1-faz. pojedyncze 230V, 2P+PE p/t, 16A, zaciski śrubowe, IP44 natynkowe
- przłączące elektryczne 1-faz. 230V
- wyłącznik schodowy natynkowy

UWAGI

- Instalację w części mieszkalnej prowadzić podtynkowo, w piwnicy natynkowo w rurkach.
- Zaznaczono wypusty pod oświetlenie. Dprawy przyjęto w projekcie architektonicznym.
- Względnie dostawę i montaż opraw.
- Wszystkie doprowadzenia instalacji do gniazdek i łączników wykonąć pionowo.
- Stosować osprzet jednego producenta i z jednej serii np Simon Basic Standard lub podobny, w łazience i piwnicy osprzet szczelny.
- Stosować przewody o izolacji 750V.
- Instalację gniazd wykonać bezprzewodowo przewodami YDYzo 3x2,5.
- W rozdzielni elektrycznej TE przewidzieć szynę PE, przewód wyrównawczy miejscowy LY4 = tażienka pod umywalką. Stosować puszkę ø60 lub ø70 z pokrywą. W okolicach wanny/brodzika wyprowadzić drut DYzo4, zostawić 1m zwiniętego drutu do podłączenia metalowej obudowy armatury.

WYTYCZNE MONTAZOWE DO MIESZKAŃ

- Gniazda ogólnego przeznaczenia w pokojach i komunikacji instalować na wysokości h=0,7m,
- Wszystkie łączniki oświetlenia montować na wysokości h=1,15m od podłogi.

- Piwnica
 - Zastosować osprzet IP65.
 - Dprawy instalować w miejscu wskazanych w projekcie architektonicznym.
- Wypusty zasilające zakończyć puszką instalacyjną z zapasem kabla min. 1m. Na etapie realizacji uwzględnić wytyczne użytkownika.

PRACOWNIA PROJEKTOWA 77 ul. Grodzińska 87/4, 60-808 Poznań tel. ++48 61-6824412 www.pracownia77.pl	
INWESTOR:	NADLEŚNICTWO SMOLARZ KLESNO 3, 66-530 DREZDENKO
OBIEKT:	REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU LEŚNICZÓWKI OSADA LEŚNA DĘBNIK 1, SARBINOWO, GM. DOBIEGNIEW, CZĘŚĆ DZ. NR 255
BRANŻA: ELEKTRYCZNA	
SKALA: 1:100	
PROJEKTANT:	MGR INŻ. PAWEŁ POMYKAŁSKI
SPRAWDZAJĄCY:	-
OPRACOWAŁ:	mgr inż. ARKADIUSZ ZAKASZEWSKI
IE-01	
05.2017	