


POMIESZCZENIA BIUROWE
Wydajność chłodnicza/Wydajność grzewcza
28.00kW / 31.50kW



LEGENDA					
Nazwa			Ozaczenie rur		
Rury czynnika chłodniczego			Rura miedziana	—	
X - oznaczenie średnicy rury cieczowej			Symbol	Średnica	<div>X</div> <div>Y</div>
			A	Ø6.35	
			B	Ø9.52	
Y - oznaczenie średnicy rury gazowej			C	Ø12.70	
			D	Ø15.88	
Symbol	Model	Ilość	E	Ø19.05	
S1	TRÓJNIK Y DO 15KW	16x2	F	Ø22.22	
S2	TRÓJNIK Y 15,0-40,6KW	7x2	G	Ø28.58	
S3	TRÓJNIK Y 40,6-46,4KW	1x2	H	Ø34.92	
S4	TRÓJNIK Y 46,4-69,6KW	3x2	I		
UWAGA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA WSZELKICH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH SPRAWDZIĆ RZECZYWISTE WYMIARY NA BUDOWIE W RAZIE ODKRYCIA NIEZGODNOŚCI NA BUDOWIE Z PROJEKTEM NALEŻY BEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ PROJEKTANTA. WYKONAWCA ODPOWIADA ZA WSZELKIE ILOŚCI ZESTAWCZE UŻYTYCH MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ. RYSUNKI BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ NALEŻY ROZPATYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCYJNYMI I BRANŻAMI ZWIĄZANYMI.					
TEMAT		Budowa instalacji klimatyzacji w części pomieszczeń w budynku (10-20), WIL, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków			
ADRES INWESTYCJI		dz. nr 3/12 obręb: 118 Śródmieście 31-155 Kraków, ul.Warszawska 24			
INWESTOR		Politechnika Krakowska 31-155 Kraków, ul.Warszawska 24			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA		INSTAL-TECH MARCIN MARZEC NIP: 864-182-66-20 ul. Nowohucka 92a, 30-728 Kraków		<div>www.marzec-budownictwo.pl</div> <div>MARZEC</div> <div>BUDOWNICTWO</div>	
BRANŻA		SANITARNA			
FAZA		PROJEKT WYKONAWCZY			
PROJEKTANT		mgr inż. Marta Czamara upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. nr MAP/0223/PWOS/13			
OPRACOWAŁA		mgr inż. Wioleta Kukla			
SPRAWDZAJĄCY		mgr inż. Aleksander Żuradzki upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. nr MAP/0497/PWOS/13			
TYTUŁ RYSUNKU		SCHEMAT - POMIESZCZENIA BIUROWE. INSTALACJA KLIMATYZACJI.			
SKALA: ---		NR RYSUNKU: KL-7		DATA: 06.2017r	