

### Podstawowe wytyczne dla urządzeń:

Lp.	Typ urządzenia	Wytyczne urządzenia	Ilość
1	Rewersyjna pompa ciepła systemu VRF	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż 28,0kW</li> <li>Nominalna wydajność grzewcza nie mniejsza niż 31,5kW</li> <li>• Urządzenie posiada certyfikat Eurovent</li> </ul>	1
2	Rewersyjna pompa ciepła systemu VRF	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż 67,0kW</li> <li>Nominalna wydajność grzewcza nie mniejsza niż 75,0kW</li> <li>• Urządzenie posiada certyfikat Eurovent</li> </ul>	1
3	Jednostka wewnętrzna kasetonowa VRF	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż 2,8kW</li> <li>Nominalna wydajność grzewcza nie mniejsza niż 3,2kW</li> <li>• Urządzenie posiada certyfikat Eurovent</li> </ul>	4
3	Jednostka wewnętrzna ścienna VRF	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż 2,2kW</li> <li>Nominalna wydajność grzewcza nie mniejsza niż 2,4kW</li> <li>• Urządzenie posiada certyfikat Eurovent</li> </ul>	2
4	Jednostka wewnętrzna ścienna VRF	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż 2,8kW</li> <li>Nominalna wydajność grzewcza nie mniejsza niż 3,2kW</li> <li>• Urządzenie posiada certyfikat Eurovent</li> </ul>	3
5	Jednostka wewnętrzna ścienna VRF	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż 3,6kW</li> <li>Nominalna wydajność grzewcza nie mniejsza niż 4,0kW</li> <li>• Urządzenie posiada certyfikat Eurovent</li> </ul>	12
6	Jednostka wewnętrzna ścienna VRF	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nominalna wydajność chłodnicza nie mniejsza niż 4,5kW</li> <li>Nominalna wydajność grzewcza nie mniejsza niż 5,0kW</li> <li>• Urządzenie posiada certyfikat Eurovent</li> </ul>	8

#### Uwagi:

- wartości nominalne w trybie chłodzenia podane dla warunków: twew. 27°C, tzew. 35°C
- wartości nominalne w trybie grzania podane dla warunków: twew. 20°C, tzew. 7°C

W ofercie powinny być zawarte koszty przeglądów serwisowych w okresie gwarancji i rękojmi.