Schemat rozwiązania konstrukcji wsporczej pod urządzenia klimatyzacji

Przekrój podłużny 1–1



Przekrój poprzeczny 2–2



Uwagi ogólne:

1. Wszystkie wymiary podano w [cm].
2. Wszystkie wymiary oraz lokalizację urządzeń należy bezwzględnie sprawdzić na budowie przed zamówieniem profili.
3. Przyjąć wypełnienia betonowe klasy min. B20 w miejscach przebić płyt korytkowych pod słupki stalowe podkonstrukcji.
4. Wszystkie połączenia elementów stalowych wykonać poprzez spawanie spoiną pachwinową obwodową 6mm.
5. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z rysunkiem nr KB2.

UWAGA:

W przypadku konieczności zmiany wielkości urządzeń klimatyzacji należy skonsultować to z projektantem w celu ustalenia rozwiązań zamiennych.
2. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy stanem aktualnym na budowie, a założeniami projektowymi należy zwrócić się do projektanta.

Beton C16/20 (B20)

Stal konstrukcyjna S235

TEMAT	Budowa instalacji klimatyzacji w części pomieszczeń w budynku (10-20), WIL, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
ADRES INWESTYCJI	dz. nr 3/12 obręb: 118 Śródmieście 31-155 Kraków, ul.Warszawska 24
INWESTOR	Politechnika Krakowska 31-155 Kraków, ul.Warszawska 24
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	INSTAL-TECH MARCIN MARZEC NIP: 864-182-66-20 ul. Nowohucka 92a, 30-728 Kraków www.marzec-budownictwo.pl
BRANŻA	KONSTRUKCYJNA
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKTANT	mgr inż. Robert Firliński upr. bud. w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń nr 585/94, 414/2000
OPRACOWAŁ	mgr inż. Paweł Bochacik
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Piotr Burdajewicz upr. bud. w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń nr MAP/0088/PWOK/10
TYTUŁ RYSUNKU	KONSTRUKCJA WSPORCZA POD URZĄDZENIA KLIMATYZACJI. PRZEKROJE 1-1, 2-2.

SKALA: 1:50	NR RYSUNKU: KB2	DATA: 06.2017r