RZUT PIWNICY
SKALA 1:50



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - PIWNICA				
NR	NAZWA	Pu[m²]	LICZBA OSÓB	CZAS PRACY
01	ŁAZIENKA	4,26	-	
01a	WC	1,77	-	
02	PRACOWNIA	42,24	4 OSOBY	Do 4 godzin
04	POM. SOCJALNE	15,78	2 OSOBY	Do 4 godzin
04a	WC NIEPEŁNOSPRAW.	4,55	-	
05	PRACOWNIA	20,24	2 OSOBY	Do 4 godzin
05a	PRACOWNIA	18,72	2 OSOBY	Do 4 godzin
07	PRACOWNIA	39,17	4 OSOBY	Do 4 godzin
08	PRACOWNIA	19,07	2 OSOBY	Do 4 godzin
09	PRACOWNIA	39,23	4 OSOBY	Do 4 godzin
010	PRACOWNIA	45,71	4 OSOBY	Do 4 godzin
011	PRACOWNIA	27,93	4 OSOBY	Do 4 godzin
012	KLATKA SCHODOWA	21,69	-	
P0.1	KORYTARZ	10,17	-	
P0.1a	TECHNICZNE	4,97	-	
P0.1b	TECHNICZNE	9,2	-	
P0.2	TECHNICZNE	5,44	-	
P0.3	KORYTARZ	67,12	-	

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary i elementy sprawdzić na budowie
2. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczenia do stosowania na rynku polskim od odpowiednich instytucji - zgodnie z obowiązującymi przepisami
3. Rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi
4. Wymiary podano w cm.
5. Poziom ±0,00 - poziom wykończonej posadzki parteru.
6. Ściany nośne murowane.
7. Schody wew. konstrukcji żelbetowej.
8. Wszystkie różnice projektowe ze stanem istniejącym należy konsultować z projektantem.
9. W celu uzyskania ostatecznej decyzji dotycz ącej kolorystyki elementów wykończenia należy przedstawić inwestorowi próbki materiałów.
10. Wszelkie piony instalacyjne należy obudować za pomocą płyt GK na podkonstrukcji z profili CW.
11. Istniejące drzwi w miejscu projektowanych przeznaczone są do demontażu.

Wys. do dźwigarów przed obniżeniem - 215cm
Wys. do dźwigarów po obniżeniu - 225cm
Wys. do stropu przed obniżeniem - 270cm
Wys. do stropu po obniżeniu - 280cm

Wyburzenia
Wymurowania
Ściany istniejące
Ściany G-K

S2	ŚCIANA WEWNĘTRZNA
	System tynków renowacyjnych, dobór warstw zgodnie z instrukcją WTA 2-9-04
	Istniejąca ściana murowana
	System tynków renowacyjnych, dobór warstw zgodnie z instrukcją WTA 2-9-04
	malowanie farbami dyfuzyjnymi

S1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
	Istniejące warstwy zewnętrzne
	Istniejąca ściana murowana
	System tynków renowacyjnych, dobór warstw zgodnie z instrukcją WTA 2-9-04
	malowanie farbami dyfuzyjnymi

S3a	ŚCIANA GK
	powłoka malarska
	masa szpachlowa
2,5cm	2xpłyta g-k odporna na wilgoć
7,5cm	Profil CW75/wełna mineralna gr 7,5cm
2,5cm	2xpłyta g-k odporna na wilgoć
	masa szpachlowa
	powłoka malarska

S3b	ŚCIANA GK
	powłoka malarska
	masa szpachlowa
2,5cm	2xpłyta g-k ogniochronna
7,5cm	Profil CW75/wełna mineralna gr 7,5cm
2,5cm	2xpłyta g-k ogniochronna
	masa szpachlowa
	powłoka malarska

Temat: PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ W PIWNICY I NA PARTERZE BUDYNKU "C" AKADEMI MORSKIEJ

Inwestor: AKADEMIA MORSKA UL. MORSKA 81-87, 81-225 GDYNIA

Stadium: Projekt Wykonawczy

Jednostka projektowa: ZP-EKOPROJEKT Zbigniew Proskurz ul. Władysławowska 41, 84-120 Chłapowo

Branża: ARCHITEKTONICZNA

Tytuł rysunku: RZUT PIWNICY

Skala: 1:50 | Nr rewizji: 00 | Nr rysunku: A-01

FUNKCJA	IMIĘ NAZWISKO	NUMER UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
Projektant	mgr inż. arch. Łukasz Ochociński	481/POOWK/2012	architektoniczna	
Opracował/a	mgr inż. Jakub Zarach			
Sprawdzający				
Data:	MARZEC 2017	Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostępnianie osobom trzecim jedynie za pisemną zgodą opracowujących		