



SZPITAL POWIATOWY

w Limanowej

Imienia Miłosierdzia Bożego

ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa
www.szpitallimanowa.pl
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Sekcja Zamówień Publicznych

faks: 18 3372 710

e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl

Pismo: NZ/66/Rb/N/AC/2017/198/2017

Limanowa dnia: 2017-11-23

Wszyscy zainteresowani !!!

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ nr 1**

Informujemy, iż w dniu 2017-11-21 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 38 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (T.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Remont budynku gospodarczego, wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach stacji transformatorowej rozdzielni głównej NN rozdzielni SN wraz z wymianą transformatorów dla Szpitala Powiatowego w Limanowej,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie nr 1.

Czy ważne jest uzgodnienie układu pomiarowego z Tauron Dystrybucja SA z roku 2014? W przypadku gdy termin ważności uzgodnienia upłynął, to kto odpowiada za ponowne uzgodnienie?

Odpowiedź: Pełna dokumentacja została uzgodniona i jest aktualna, natomiast modernizacja układu pomiarowego którego własnością jest Tauron S.A. zostanie uzgodniona przez Zamawiającego w trakcie realizacji zadania.

Pytanie nr 2.

Czy w wycenie należy ująć sprzęt ochronny BHP i przeciwpożarowy wymieniony w projekcie? (nie jest uwzględniony w przedmiarach).

Odpowiedź: Zamawiający zakupi sprzęt ochronny i BHP niezbędny do obsługi rozdzielni.

Pytanie nr 3.

Czy dopuszczalne są prace związane z przebudową istniejących drzwi do komór transformatorowych w celu spełnienia warunków wentylacji określonych w dokumentacji?

Odpowiedź: Drzwi należy dostosować do wymogów projektowych.

Pytanie nr 4.

Dopuszczalne jest wykorzystanie istniejącego agregatu do zasilania obiektów w trakcie przerw w dostawie energii na czas trwania prac. Kto pokrywa koszty związane z paliwem do agregatu?

Odpowiedź: Koszty związane z paliwem pokrywa Zamawiający.

Pytanie nr 5.

Kanał kablowy na którym ma stanąć rozdzielnia SN część klienta jest zbyt krótki. Należy przebudować kanał czy też możliwe są inne rozwiązania?

Odpowiedź: Należy przebudować kanał na którym ma stanąć rozdzielnia SN dla potrzeb modernizacji.

Pytanie nr 6.

Czy należy przewidzieć wykonanie dokumentacji wykonawczej dla całego zakresu modernizacji?

Odpowiedź: Należy wykonać dokumentację powykonawczą wraz z instrukcją eksploatacyjną po remoncie stacji.

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA

Pytanie nr 7.

Czy jest konieczne ustanowienie Kierownika Budowy? Jeżeli tak to kto ma zapewnić KB?

Odpowiedź: Zamawiający nie ustala kierownika budowy gdyż jest to modernizacja.

Przedstawione stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy pzp, zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego w Limanowej

mgr Marcin Radzięta

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
Bakteriologiczna



Zarządzanie
Jakością
ISO 9001:2008
Systematycznie monitorowany

