

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest : Dostawa energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059 z późn. zm. zwanej dalej sprzedażą energii elektrycznej, na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im.dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach przy ul. Szpitalna 60 w okresie 12 miesięcy od 01.03.2018r. do 28.02.2019r.
2. Wyliczone zużycie energii elektrycznej w taryfie całodobowej o mocy przyłączeniowej obiektu 300 kW w okresie 12 miesięcy wynosi **1050 MWh**
3. Wyliczone zużycie energii elektrycznej w taryfie całodobowej o mocy przyłączeniowej obiektu 470 kW w okresie 12 miesięcy wynosi **1950 MWh**
4. Przewidywana łączna ilość energii elektrycznej która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy szacuje się w wysokości **3000MWh w tym:**
Za energię czynną
 - a) Szczyt przedpołudniowy – 870 MWh
 - b) Szczyt popołudniowy – 480 MWh
 - c) Pozostałe godziny doby – 1650 MWh
5. Wskazana wartość została przyjęta do obliczenia szacunkowej wartości zamówienia. Nie odzwierciedla to faktycznego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy wobec Zamawiającego.
6. CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA OBIEKTU
 - ✓ Miejsce przyłącza : Suwałki ul. Szpitalna 60
 - ✓ Moc ciągu I: 300 kW
 - ✓ Moc ciągu II: 470 kW
 - ✓ Grupa przyłączeniowa III
 - ✓ Taryfa B23
 - ✓ Zabezpieczenie ciągu I: GPZ Hańcza
 - ✓ Zabezpieczenie ciągu II: GPZ Reja
 - ✓ Układ pomiarowy składa się z następujących przyrządów pomiarowych :
 - ✓ Przekładniki prądowe układ I 15/5A - 3szt
 - ✓ Przekładniki prądowe układ II 30/5A - 3szt
 - ✓ Liczniki EQM — 2 szt
 - ✓ Zainstalowany Stacja Główna 20KV Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
 - ✓ Zamawiający jest zaliczany do III grupy przyłączeniowej oraz do grupy taryfowej B23
 - ✓ Energię elektryczną należy dostarczyć do stacji transformatorowej przy ul. Szpitalnej 60
7. Zamawiający posiada instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy zainstalowanej 201,6 kWp na dachach Szpitala Wojewódzkiego im dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach wykorzystywaną na potrzeby własne.
8. Zamawiający jest zaliczany do III grupy przyłączeniowej oraz do grupy taryfowej B23. Energię elektryczną należy dostarczyć do stacji transformatorowej przy ulicy Szpitalnej 60
9. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.
10. Sprzedawca zobowiązuje się do złożenia w imieniu Odbiorcy , Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego właściwego dla Odbiorcy, zgłoszenia o zawarciu umowy na sprzedaż energii elektrycznej.
11. Obecnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Zamawiającego jest Green S.A., ul. A. Słonimskiego 6 50-304 Wrocław
12. Rozliczenia za pobraną energię odbywać się będzie na podstawie wskazań licznika,
13. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będzie w cyklu miesięcznym.
14. Podstawą rozliczenia będzie faktyczne zużycie energii w kWh według wskazań licznika.
15. Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną