



- F – Ogranicznik mocy
OSP-11 3P 63
Zdolność zwarciova 10 kA
Obudowa S4 –przystosować do plombowania
- FG – Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy
wielkości „2” 400A z zaciskami
typu „V”
- FG* – Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy
wielkości „00” 160A z zaciskami
typu „V”
- PEN – Szyna PEN z zaciskami typu „V”
- ZG – Złączki jednotorowe 35mm
- RBK-00 Rozłącznik bezpiecznikowy 32A
Odgałęźnik instalacyjny 5-torowy
typ: LZG-35/16

Ochrona przeciwporażeniowa
Szybkie wyłączenie zasilania

PRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI BUDOWNICTWA "ADP" S.C.
48-100 Głubczyce, ul.Kochanowskiego 11, tel.(77)4852960 NIP 748-10-01-323

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	Montaż pomp ciepła typu powietrze-woda do wspomaganie pracy instalacji c.o. oraz c.w.u w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach		
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	DZ. NR 282/1, OBRĘB GŁUBCZYCE, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA GŁUBCZYCE-MIASTO UL. KOCHANOWSKIEGO 22, 48-100 GŁUBCZYCE		
INWESTOR	POWIAT GŁUBCZYCKI, UL.KOCHANOWSKIEGO 15, 48-100 GUBCZYCE		
TYTUŁ RYSUNKU	ZŁĄCZE KABLOWO-POMIAROWĘ ZK6+P ROZMIESZCZENIE APARATÓW		
branża: Elektryczna	inż. Krzysztof Kunicki uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych nr OPL/1056/P00E/14	data: 10.2016	skala 1:100
funkcja: Projektant		podpis:	Nr rys. E3