



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie  
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków  
tel. 12 628 11 11, faks 12 430 70 29

**GMINA DRWINIA  
DRWINIA 57  
32-709 DRWINIA**

Wasz znak:

Nasz znak: **PSG-C00/DT/ZMS/18W/538233/17**  
- 1144/1/17

Kraków, 07.09.2017

**Dot.: warunków technicznych zabezpieczenia sieci gazowej względem projektowanego remontu dróg gminnych: Zaprzewie nr 581222K, Grobla-Kłosin-Bagienice-Bajka-Posmyków wraz z utwardzeniem pobocza kostką brukową.**

W nawiązaniu do pisma w sprawie j/w Zakład Gazowniczy w Krakowie informuje, że w rejonie objętym przedmiotowym wnioskiem zlokalizowana jest sieć gazowa średniego ciśnienia dn32 PE – dn 75 PE/ DN100 Stal wraz z przyłączami gazowymi dn25PE do budynków mieszkalnych.

Dla w/w sieci gazowej obowiązuje strefa kontrolowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. R. P. 2013 poz. 640) z uwzględnieniem §110.

Szerokość strefy kontrolowanej, której linia środkowa pokrywa się z osią gazociągów i wynosi 3,0 m.

W związku z powyższym wyrażamy zgodę na prowadzenie prac w zbliżeniu do sieci gazowej a w szczególności w strefie kontrolowanej gazociągu zgodnie z niżej podanymi warunkami technicznymi:

1. Skrzyżowania uzbrojenia terenu z siecią gazową wykonać z zachowaniem odległości pionowej pomiędzy krzyżującymi się przewodami min. 0,2 m. W przypadku budowy kanalizacji deszczowej studzienki kanalizacyjne lokalizować poza strefą kontrolowaną gazociągów.
2. W przypadku niwelacji terenu należy zachować takie przykrycie sieci gazowej, aby odległość pionowa od górnej ścianki rury do powierzchni terenu wynosiła od 0,8 – 1,1 m, **do powierzchni jezdni min. 1,0 m oraz do dolnej warstwy podbudowy drogi min. 0,5 m.** Nawierzchnia nad siecią gazową (za wyjątkiem jezdni) powinna być rozbierna, przepuszczająca gaz.
3. Obiekty budowlane lokalizować względem sieci gazowej z zachowaniem wymogów

w/w Rozporządzenia. Całość prac budowlanych wykonać zgodnie z przepisami prawa budowlanego, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

4. W strefie kontrolowanej gazociągu zabrania się składowania materiałów oraz prowadzenia prac w sposób utrudniający dostęp do gazociągu w celach eksploatacyjnych.

5. W przypadku konieczności zabezpieczenia gazociągów za pomocą rur osłonowych należy zastosować pełne rury polietylenowe na gazociągach z PE oraz stalowe na gazociągach stalowych. Dopuszcza się zastosowanie rur dwudzielnych stalowych lub polietylenowych posiadających dopuszczenie do stosowania na gazociągach jako rury osłonowe. Rury osłonowe stalowe na gazociągach stalowych należy wypełnić masą izolującą posiadającą dopuszczenie do stosowania na gazociągach.

Lokalizację rur osłonowych należy przed wykonaniem uzgodnić z Gazownią w Kłaju.

6. Wszelkie prace wykonywane w sąsiedztwie sieci gazowej należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, ręcznie w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Kłaju, Kłaj 653, 32-015 Kłaj. Prace związane z nadzorem zostaną wykonane odpłatnie na pisemne zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac należy powiadomić pisemnie Gazownię z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.

Ewentualne korekty co do formy i zakresu zabezpieczenia sieci gazowej są możliwe do dokonania przez Gazownię na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi pracami.

7. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejącej sieci gazowej należy odnowić po zakończeniu robót

8. Ważność warunków określa się do dnia 06.09.2019 r.

Z poważaniem

  
KIEROWNIK  
Sekcja Ewidencji  
Majątku i Uzgodnień  
Michał Komara

Do wiadomości:

- Gazownia w Kłaju
- Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień a/a

Załączniki:

- mapa sytuacyjna