

Drwinia, dnia 31 sierpnia 2017r.

RK.7021.1.28.2017

Dotyczy: uzgodnienia remontu drogi gminnej Grobla - Zaprzewie nr 581222K (stanowiącą działki ewidencyjne nr 1092/17, 1092/19, 1092/20, 1099) względem sieci wodociągowej

**Referat Inwestycji i Remontów
Gmina Drwinia
32-709 Drwinia 57**

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.08.2017r. dot. uzgodnienia remontu drogi gminnej - w miejscowości Grobla Zaprzewie nr 581222K – stanowiącą działki ewidencyjne nr 1092/17, 1092/19, 1092/20, 1099 - w ramach zadania pn.: „**Remont dróg gminnych nr 581222K, 581225K, 581247K w miejscowości Grobla**”

Urząd Gminy w Drwinii uzgadnia projektowany remont w/w drogi względem przebiegającej przez nią sieć wodociągową zgodnie z przedłożonym opisem zakresu robót z zachowaniem następujących warunków:

1. W miejscu istniejących przewiertów pod drogami i rowami należy zachować strefę przemarzania na głębokości min. 1,2 mb. W przypadku jej zmniejszenia należy założyć warstwę ocieplającą.
2. Na głębokości 0,9 mb nad przebiegającą siecią wodociągową nie naruszać struktury warstwy ziemnej;
3. Utrzymać nieruchomość w sposób niepowodujący utrudnień w prawidłowym funkcjonowaniu sieci wodociągowej a w szczególności zachować wymagane odległości zgodnie z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach;
4. W przypadku konieczności usuwania awarii powstałej na magistrali wodociągowej Zarządca sieci nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej oraz kosztów napraw i odtworzenia terenu w obrębie utwardzonej powierzchni nad tą siecią wodociągową;
5. Roboty wykonywać ze szczególną ostrożnością w celu uniknięcia uszkodzenia sieci.
6. W przypadku prowadzonych prac w obrębie skrzynek ulicznych znajdujących się w pasie drogowym – skrzynki uliczne zasuw przydomowej oraz hydrantowej wynieść do poziomu remontowanego terenu.

Informujemy, że istniejące gminne rurociągi wodociągowe rozdzielcze i przyłącza posadowione są na głębokości ok. 1,5 m.

Istniejąca na sieci armatura wodociągowa znajduje się w bezpośrednim zasięgu inwestycji.

Z upoważnienia
Maria Wydra
p.o. Kierownika Referatu
Infrastruktury i Obsługi Środowiska

Otrzymują:
1 x Adresat
1 x a/a

Drwinia, dnia 31 sierpnia 2017r.

Dotyczy: uzgodnienia remontu drogi gminnej Grobla Kłosin – Ciałapówka – Skała nr 581247K (stanowiącą działki ewidencyjne nr 638, 95) względem sieci wodociągowej

**Referat Inwestycji i Remontów
Gmina Drwinia
32-709 Drwinia 57**

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.08.2017r. dot. uzgodnienia remontu drogi gminnej - w miejscowości Grobla Kłosin – Ciałapówka – Skała nr 581247K – stanowiącą działki ewidencyjne nr 638, 95 - w ramach zadania pn.: **„Remont dróg gminnych nr 581222K, 581225K, 581247K w miejscowości Grobla”**

Urząd Gminy w Drwinie uzgadnia projektowany remont w/w drogi względem przebiegającej sieci wodociągowej zgodnie z przedłożonym opisem zakresu robót z zachowaniem następujących warunków:

1. W miejscu istniejących przewiertów pod drogami i rowami należy zachować strefę przemarzania na głębokości min. 1,2 mb. W przypadku jej zmniejszenia należy założyć warstwę ocieplającą.
2. Na głębokości 0,9 mb nad przebiegającą siecią wodociągową nie naruszać struktury warstwy ziemnej;
3. Utrzymać nieruchomość w sposób niepowodujący utrudnień w prawidłowym funkcjonowaniu sieci wodociągowej a w szczególności zachować wymagane odległości zgodnie z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach;
4. W przypadku konieczności usuwania awarii powstałej na magistrali wodociągowej Zarządca sieci nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej oraz kosztów napraw i odtworzenia terenu w obrębie utwardzonej powierzchni nad tą siecią wodociągową;
5. Roboty wykonywać ze szczególną ostrożnością w celu uniknięcia uszkodzenia sieci.
6. W przypadku prowadzonych prac w obrębie skrzynek ulicznych znajdujących się w pasie drogowym – skrzynki uliczne zasuwy przydomowej oraz hydrantowej wynieść do poziomu remontowanego terenu.

Informujemy, że istniejące gminne rurociągi wodociągowe rozdzielcze i przyłącza posadowione są na głębokości ok. 1,5 m.

Istniejąca na sieci armatura wodociągowa znajduje się w bezpośrednim zasięgu inwestycji.

Z up. Wójta
Maria Wydra
p.o. Kierownika Referatu
Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Otrzymują:
1 x Adresat
1 x a/a

Drwinia, dnia 31 sierpnia 2017r.

Dotyczy: uzgodnienia remontu drogi gminnej Grobla Kłosin – Bagienice – Bajka - Posmyków nr 581225K (stanowiącą działkę ewidencyjną nr 681) względem sieci wodociągowej

Referat Inwestycji i Remontów
Gmina Drwinia
32-709 Drwinia 57

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.08.2017r. dot. uzgodnienia remontu drogi gminnej - w miejscowości Grobla Kłosin – Bagienice – Bajka - Posmyków nr 581225K – stanowiącą działkę ewidencyjną nr 681 - w ramach zadania pn.: „**Remont dróg gminnych nr 581222K, 581225K, 581247K w miejscowości Grobla**”

Urząd Gminy w Drwinie uzgadnia projektowany remont w/w drogi względem przebiegającej sieci wodociągowej zgodnie z przedłożonym opisem zakresu robót z zachowaniem następujących warunków:

1. W miejscu istniejących przewiertów pod drogami i rowami należy zachować strefę przemarzania na głębokości min. 1,2 mb. W przypadku jej zmniejszenia należy założyć warstwę ocieplającą.
2. Na głębokości 0,9 mb nad przebiegającą siecią wodociągową nie naruszać struktury warstwy ziemnej;
3. Utrzymać nieruchomość w sposób niepowodujący utrudnień w prawidłowym funkcjonowaniu sieci wodociągowej a w szczególności zachować wymagane odległości zgodnie z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach;
4. W przypadku konieczności usuwania awarii powstałej na magistrali wodociągowej Zarządca sieci nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej oraz kosztów napraw i odtworzenia terenu w obrębie utwardzonej powierzchni nad tą siecią wodociągową;
5. Roboty wykonywać ze szczególną ostrożnością w celu uniknięcia uszkodzenia sieci.
6. W przypadku prowadzonych prac w obrębie skrzynek ulicznych znajdujących się w pasie drogowym – skrzynki uliczne zasowy przydomowej oraz hydrantowej wynieść do poziomu remontowanego terenu.

Informujemy, że istniejące gminne rurociągi wodociągowe rozdzielcze i przyłącza posadowione są na głębokości ok. 1,5 m.
Istniejąca na sieci armatura wodociągowa znajduje się w bezpośrednim zasięgu inwestycji.

Otrzymują:
1 x Adresat
1 x a/a

Z op. Wójta
Maria Wójcik
p.o. Kierownika Referatu
Infrastruktury i Ochrony Środowiska