

Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Sekcja Zamówień Publicznych
ul. Juraszów 7/19
60-479 Poznań

Pismo: SZW/SZP/8/2018/8

Poznań dnia: 2018-01-31

«@t_oferent_zglo#nazwa»
«@t_oferent_zglo#kod»
«@t_oferent_zglo#miasto»
«@t_oferent_zglo#ulica»
«@t_oferent_zglo#dom»«@t_oferent_zglo#lokal»

ODPOWIEDŹ **na zapytania w sprawie SIWZ**

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-01-26 do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego** na: **Dostawa materiałów instalacyjnych, malarskich, ślusarskich i stolarskich oraz elektroinstalacyjnych na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**,
Treść wspomnianych próśb jest następująca:

ZADANIE 2.4

Z uwagi na to iż w kol. 9 Zamawiający wymaga nr katalogowego prosimy o dokładne opisanie i uściślenie opisu w kol. "NAZWA MATERIAŁU" lub rezygnację z wymogu wpisywania nr katalogowego i pozostawienie tylko nazwy producenta. Ponadto niektóre artykuły nie mają numerów katalogowych. **Odpowiedź:** Zamawiający rezygnuje z wpisywania nr katalogowego.

Poz. 2. Czy bateria lekarska ścienna ma być umywalkowa czy zlewozmywakowa? **Odpowiedź:** Zamawiający podzielił pozycje na umywalkową i zlewozmywakową w formularzu cenowym.

Poz. 3. Czy bateria natryskowa ma być sama czy w komplecie z węzłem, słuchawką i uchwytem punktowym? **Odpowiedź:** W komplecie

Poz. 4. Czy bateria umywalkowa stojąca ma być na pokrętła, bo z mieszaczem jest w poz. 6? **Odpowiedź:** Z mieszaczem. Zamawiający wprowadził odpowiednie zmiany w formularzu cenowym.

Poz. 7. Czy bateria wannowa ma być na pokrętła, bo z mieszaczem jest w poz. 8? **Odpowiedź:** Z mieszaczem. Zamawiający wprowadził odpowiednie zmiany w formularzu cenowym.

Poz. 11-14. Czy chodzi o brodziki akrylowe? Czy + podstawa to oznacza: nóżki? Czy być może chodzi o brodzik akrylowy zintegrowany z obudową? **Odpowiedź:** Chodzi o brodziki blaszane. Podstawa - mogą być nóżki lub styropian.

Poz. 15-16. Czy do brodzików głębokich doliczyć obudowę czy bez obudowy? **Odpowiedź:** Bez obudowy.

Poz. 15 i poz. 16 mają taki sam opis - czy w poz. 16 chodzi o brodzik 90 cm. **Odpowiedź:** Zamawiający zmienił opis w formularzu cenowym.

Poz. 18-20. Czy chodzi o szczotki do miedzi odpowiednio fi 15,18, 22? **Odpowiedź:** Tak. Czy chodzi o czyszciki z włókniyny 50 x150mm? **Odpowiedź:** Tak

Poz. 25-27. Czy chodzi o grzejniki podwójne C22 czy pojedyncze C11 czy o grzejniki higieniczne C20 lub C10? **Odpowiedź:** Grzejniki higieniczne – podwójne.

Poz. 44. Proszę podać z jakiego materiału ma być kolano i przeznaczenie, gdyż kolano fi 50 proste do kanalizacji jest już w poz. 45? **Odpowiedź:** Z PCV

Poz. 62. Prosimy o uściślenie o jakie mocowania chodzi i do jakich grzejników? **Odpowiedź:** Do grzejników higienicznych podwójnych.

Poz. 65. Czy chodzi o miskę ceramiczną wiszącą? **Odpowiedź:** Tak

Poz. 67,68. Czy należy wycenić dwie takie same pozycje? **Odpowiedź:** Zamawiający zmienił opis w formularzu cenowym. Poz 68 zostaje zmieniona na gwint wewnętrzny.

Poz. 78. Czy chodzi o obejmę naprawczą DN65 typu GEBO czy opaskę naprawczą DN 65 ze stali nierdzewnej skręcaną z jednej strony? **Odpowiedź:** Obejma typu Gebo

Poz. 90. Proszę podać długość pływaka: 0,5mb, 5mb,10 mb? **Odpowiedź:** 0,5 mb

Poz. 92,93. Czy należy wycenić dwie takie same pozycje? **Odpowiedź:** Nie, poz. 92 podwójne rolki, poz.93 pojedyncze rolki

Poz. 96. Proszę uściślić o jak dużą pompę zatapialną chodzi: moc, wydajność, z tworzywa, nierdzewna? **Odpowiedź:** 1100W, 15 000 l/h nierdzewna.

Poz. 99. Pręty - drążek do słuchawki ma wysokość 55cm-75 cm. O wysokości 90 cm mogą być deszczownie. Prosimy o uściślenie pozycji. **Odpowiedź:** Zamawiający zmienił dł. na 55cm.

Poz. 114. Czy Zamawiający dopuszcza rurę ocynkowaną DN65 w odcinkach 6 mb? **Odpowiedź:** Tak.

Poz. 120. Czy rura PCV fi 32 króciec ma mieć długość 0,315 mb? **Odpowiedź:** Tak lub dłuższy.

Poz. 132. Czy rura PP fi 32 króciec ma mieć długość 0,315 mb? **Odpowiedź:** Tak lub dłuższy

Poz. 136,138,140. Czy chodzi o rurę stalową ze szwem czy o rurę ocynkowaną? **Odpowiedź:** Ocynkowaną

Poz. 147. Proszę podać średnicę spirali i długość np. fi 8 dł.10 mb lub fi 10 dł. 5 mb? **Odpowiedź:** Ø 8 lub Ø 10 dł 3mb

Poz. 148. Proszę uściślić czy spłuczka typu Geberit to chodzi o stelaż podtynkowy do montażu muszli wiszącej? Jeśli tak to czy w komplecie ma być przycisk dwudzielny chromowany lub biały? **Odpowiedź:** Tak w komplecie ma być przycisk dwudzielny chromowany.

Poz. 171. Czy umywalka 50 cm z otworem czy bez? **Odpowiedź:** Zamawiający podzielił na dwie pozycje w formularzu cenowym.

Poz. 177. Proszę podać średnicę uszczelki śrubunku? **Odpowiedź:** Zamawiający podzielił pozycje w formularzu cenowym.

Poz. 178. Proszę podać średnicę uszczelki wodomierza? **Odpowiedź:** 3/4

Poz. 180. Wanna narożna 100/100 nie występuje. Może być wanna 120 x120 cm. Prosimy o uściślenie pozycji. **Odpowiedź:** Wanna prosta dł.100cm, szer. 80cm

Poz. 194-197. Czy Zamawiający dopuszcza wylewka o długości 18 cm, gdyż 20 cm nie występuje? **Odpowiedź:** Tak

Poz. 232-238. Czy chodzi o złączki zaciskowe GEBO z gwintem wewnętrznym QI czy o złączki zaciskowe z dwóch stron typ QO? **Odpowiedź:** Złączki zaciskowe GEBO z jednym gwintem wewnętrznym.

ZADANIE 2

1. Dotyczy pkt. 3 i 4 - o jakie kolory chodzi, oraz o jaki wzornik. **Odpowiedź:** Kolory zostały wskazane na załączniku nr 4, dostawca zobowiązany jest ustalić wg wzornika kolor farby z zamawiającym.

2. Przy farbach ftalowych olejnych nawierzchniowych podano wielkość opakowania 1 l , producenci farb odeszli od puszek 1 l na rzecz opakowań 0,9 l , 0,8 l czy mogą być takie opakowania, poniżej farby białej jest słowo Blokada we - jak je rozumieć w odniesieniu do farb ftalowych. **Odpowiedź:** Opakowania farb ftalowych mogą być 0,9litr i 0,8 litr. Słowo Blokada - wykreślamy.

3. Farba antypoślizgowa nie występuje w kolorze bezbarwnym, czy może być biała lub inny kolor. **Odpowiedź:** Farba antypoślizgowa występuje w kolorze bezbarwnym (spray).

4. Dotyczy dostawy towaru , czy dostawa jednorazowa czy więcej. **Odpowiedź:** Dostawa w etapach wg zapotrzebowania.

5. Poz. 67,68,69 podane są klamki, są to produkty niepowiązane z farbami, czy nie powinny one się znaleźć w zadaniu nr 1. **Odpowiedź:** Wykreśliłyśmy poz. 67, 68, 69.

ZADANIE nr 3

Poz. 63. (znajdują się w niej 3 pozycje pod jedną). **Odpowiedź:** Zamawiający podzielił pozycje w formularzu cenowym.

Poz. 9. Gniazdo wtykowe (w nazwie jest na końcu 10 szt j.m. szt i ilość 10 czyli wynika z tego że zamawiane jest $10 \times 10 = 100$ szt?). **Odpowiedź:** Wykreśliłyśmy w nazwie 10szt.

Poz. 39. Co oznacza że 3 razy jest wpisana nazwa towaru tzn. "Moduł do lampy typu HELVAR EL ?-18 W-42TCs " wyceniać trzy razy? **Odpowiedź:** Nie

Poz. 43 – 45. Jaka barwa światła. **Odpowiedź:** Barwa ciepła


Poz. 78. Jaka długość przewodu spiralnego z końcówkami RJ. **Odpowiedź:** 1 mb

Poz. 101. Szlifierka - ma to być wersja w walizce czy opakowaniu kartonowym? **Odpowiedź:** W opakowaniu kartonowym.

Poz. 117 i 118. Jaka barwa światła? **Odpowiedź:** Barwa ciepła.

Dopisujemy nową poz.194 - przewód płaski telefoniczny 4c - 100mb - 2szt.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamawiający
Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Karol Chojnacki
lekarz