

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW DO DOBORU ZAWORÓW REGULACYJNYCH DLA WYMIENNIKÓW

ZESTAWIENIE 2

Lp.	Wyszczególnienie	Moc grzewcza 80/60 st.C	Przepływ	Spadek ciśnienia nagrzewnica	kvs obliczeniowy	kvs projektowany	Spadek ciśnienia zawór	Energia chłodnicza	Przepływ	Spadek ciśnienia chłodnica	kvs obliczeniowy	kvs projektowany	Spadek ciśnienia zawór
-	-	kW	m3/h	kPa	m3/h	m3/h	kPa	kW	m3/h	kPa	m3/h	m3/h	kPa
1	AHU ORA NW	24,4	1,05	1,59	8,33	6,3	2,778	22,1	4,38	17,61	10,4	10	19,18
2	AHU NEO NW	23,5	1,01	1,82	7,49	6,3	2,57	20,2	4,02	14,84	10,4	10	16,16