

Oznaczenie urządzenia	Q37	Q38	Q39	Q40	Q38	Q39	Q40	Q41	Q47	Q49
Oznaczenie zacisku	TR2/36	TR2/37	TR2/38	TR2/39	TR2/40	TR2/41	TR1/42	TR2/43	TR2/44	TR2/45
Opis	PODNOŚNIK	PODNOŚNIK	PODNOŚNIK	PODNOŚNIK	URZĄDZENIA WENTYLACYJNE	URZĄDZENIA WENTYLACYJNE	URZĄDZENIA WENTYLACYJNE	URZĄDZENIA WENTYLACYJNE	URZĄDZENIA WENTYLACYJNE	WENTYLATOR
Moc	5,0kW	5,0kW	5,0kW	5,0kW	1,1kW	1,1kW	1,1kW	4,4kW	1,5kW	1,0kW
Przekrój przewodu	5x4mm2	5x4mm2	5x4mm2	5x4mm2	5x2,5mm2	5x2,5mm2	5x2,5mm2	5x6mm2	3x2,5mm2	3x1,5mm2
Typ izolacji kabla	YKY	YKY	YKY	YKY	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo
Uwagi										

LuxTim Projekt 38–608 WETLINA 99 TEL: (18) 521 37 50 NIP:915–164–08–60

TYTUŁ: SCHEMAT IDEOWY TR2		TEMAT: ROZBUDOWA, NADBUDOWA, PRZE-BUDOWA BUDYNKU PRACOWNI ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH SAMOCHODOWYCH I BUDYNKU STACJI KONTROLI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, KAT. XVII	
mgr inż.Marcin Koza Nr upr. bud. MAP/ 0323/POOE/13	PODPIS	ADRES INWESTYCJI: DZ. EWID. NR 57, OBR.7	Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
mgr inż.Jan Szkolnicki Nr upr. bud. GT.III-1229/A-125/77	PODPIS	INWESTOR: Powiat Limanowski ul. J. Marka 9 ,34-600 Limanowa	

Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie w razie niezgodności skontaktować się z projektantem	SPECJALNOŚĆ: ELEKTRYCZNA	DATA: 06.2017	SKALA: ND	RYS: TR2/5