



Oznaczenie urządzenia	Q28	Q29	Q30	Q31	Q32	Q33	Q34	Q35
Oznaczenie zacisku	TR1/21	TR1/24	TR1/25	TR1/27	TR1/28	TR1/29	TR1/31	TR1/34
Opis	OBWÓD GNIAZD 3F	OBWÓD GNIAZD 3F	OBWÓD GNIAZD 3F	OBWÓD GNIAZD 3F	OBWÓD GNIAZD 3F	OBWÓD GNIAZD 3F	OBWÓD GNIAZD 3F	URZĄDZENIA WENTYLACYJNE
Moc	3.0kW	3.0kW	3.0kW	3.0kW	3.0kW	3.0kW	3.0kW	1,5kW
Przekrój przewodu	5x4mm2	5x4mm2	5x4mm2	5x4mm2	5x4mm2	5x4mm2	5x4mm2	3x2,5mm2
Typ izolacji kabla	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo