Dodatkowy (drugi) monitor przyłączony do PC dla telewizji obserwacyjnej pacjenta
PC z kartą na dwa monitory ujęty w wyposażeniu stanowiska
C316 STANOWISKO NADZORU POŁOŻNICZEGO 34,71m² pcv
C317 STANOWISKO PORODOWE
nad sufitem podwieszonym
na suficie
VDR
TV
LCD
PC
A308 ŁAZIENKA PACJ. NIEPEŁNOSPRAWNYCH 9,62m² gres antypośl.
A306 POK.PRZYGOT.PIELĘG. 6,34m² pcv
A307 BOKS SOCJALNY 3,90m² pcv
A302 POKÓJ BADAŃ 12,00m² pcv
A305 PUNKT. PIELĘGN. 3,76m² pcv
A304 MAGAZYN 1,92m² pcv
A303 BRUDOWNIK 4,49m² gres antypośl.
B340 POKÓJ 1-ŁÓŻKOWY 13,20m² pcv
B341 WS 3,11m² gres antypośl.
B338 BOKS SOCJALNY 4,27m² pcv
B337 POK.PRZYGOT.PIELĘG. 6,26m² pcv
B335 ŁAZIENKA PACJ. NIEPEŁNOSPRAWNYCH 6,92m² gres antypośl.
B333 POKÓJ 1-ŁÓŻKOWY 10,54m² pcv
B331 WS 4,38m² gres antypośl.
B302 KORYTARZ
B338a PRZEDSIONEKK 2,69m² pcv
B339 MAGAZYN 2,00m² pcv
B336 PUNKT. PIELĘGN. 4,76m² pcv
B334 MAGAZYN 1,18m² pcv
B306 WS 3,56m² gres antypośl.
B309 WS 3,79m² gres antypośl.
B312 WS 3,45m² gres

LEGENDA OZNACZEŃ:

TV	kamera wizyjna
LCD	Monitor LCD telewizji obserwacyjnej
PC	PC zestaw komputerowy
⊣⊢ Ah	zasilacz buforowany 12VDC (z akumulatorem)
⊔⊔⊔	rozdzielacz zasilania 12VDC
VDR	VDR rejestrator cyfrowy

Użyte na rysunkach nazwy własne urządzeń i producentów dotyczą aparatury już użytkowanej w obiekcie lub ilustrują rozwiązanie przykładowe spełniające założenia projektowe.

ROZPOWSZECHNIANIE I KOPIOWANIE DOZWOLONE ZA PISEMNĄ ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
(Dz.U. Nr 80 poz. 904 z 2000r.)

BIURO PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA **PRO-MEDICUS** SP. Z O.O.

BRANŻA	ELEKTRYCZNA	SYMBOL	120-PG-GPN-PB-VIII-1P		NR RYS.
INWESTOR	ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŚWIĘCIMIU				3
ADRES	ul. Wysokie Brzegi 4 32-600 Oświęcim				
NAZWA INWESTYCJI	PRZEBUDOWA ODDZIAŁÓW GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZEGO I NOWORODKOWEGO				
TEMAT	PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE NISKOPRĄDOWE				SKALA 1:100
TREŚĆ	RZUT III PIĘTRA. INSTALACJA TELEWIZJI OBSERWACYJNEJ PACJENTA				DATA 05.2012
PROJEKTANT	RP-UPR839/94	OPRACOWAŁ		SPRAWDZIŁ	BPP.UPR124/84
inż. JAROSŁAW KUBISIAK		ZESPÓŁ		inż. LECH BEDNARCZYK	