

0

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

D

E

F

Str. 6

5

4

3

2


1

0

IP159_PW_SP_IIB.00017

Lista materiałowa el. peryferyjnych dla instalacji SBAST

Nr	Nazwa	Ilość	Oznaczenie
1	Czujnik ciśnienia do neutralnych i lekko agresywnych czynników ciekłych i gazowych (0...10 V) 0...10 bar, połączenie gwintowane G½" i wtyczka DIN EN175301-803A, IP65	1	=SAWC+T-BP1
2	Pomieszczeniowy czujnik temperatury LG-Ni1000, stała czasowa 7 min, zakres 0..50°C, dokładność pomiaru ±0,8 K przy 0...50 °C, IP30	2	=SAWC+T-BT_P627,=SAWC+T-BT_P607
3	Czujnik temperatury zewnętrznej, LG-Ni1000, -50...+70°C, IP54, stała czasowa 14 minut, dokładność ±0,4 K przy 0 °C, zaciski śrubowe	1	=SAWC+T-BTZ
4	Zanurzeniowy czujnik temp. LG-Ni1000, -30...+130 °C, IP42, dł. zanurzenia 100 mm, osłona PN10	12	=SAWC+T-BT1,=SAWC+T-BT3
			=SAWC+T-BT5,=SAWC+T-BT2
			=SAWC+T-BT4,=SAWC+T-BT6
			=SAWC+T-BT7,=SAWC+T-BT8
			=SAWC+T-TECH-1.1-BTP
			=SAWC+T-TECH-1,1-BTZ
			=SAWC+T-K-1,1,1-BTP
			=SAWC+T-K-1,1,1-BTZ

AKPiA BMS			Data	01/12/2017	Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem.		Lista materiałów	Nr proj.	IBG-P/159/16	=
			Opr.	Marcin Wacławski				Nr rys.	IP159 PW DR IIB.00011	+
			Proj.	Piotr Szwed				Szafa	SA.WC	Arkusz 1
Branża	Stan	Data	Spr.	Andrzej Rulewski	Projekt	Wyk. przez.	Zawartość ark.			z 1 Ark.

0

1

2

3

4

5

6

7

8