zasilanie	
modbus RTU	
AO	
DO	
AI	
DI	2x 2x 2x 2x

-MDWY
-BTS
-BdPWG
-BdPFW2 -BdPFW1
-MDW
-BPW -BTHW
Centrala obsługuje
P02-INTENSYWNA TERAPIA
izolatka
odcinek prosty kanału
-BVN -BPN -BTHN
-MDC
-BdPFN1 -BdPFN2
-NE
wodna
-BTF
-BdPFN3
-HU
-MDN
-BTWpp
-PNP
-BTHZ
-MVC
-MVNP

U=230V P=145W I=0,631A
-BdWIZ19A -WIZ19A
-BdWIZ23 -WIZ23
-BdWIZ24 -WIZ24
-BdWIZ25 -WIZ25

zasilanie	
modbus RTU	
AO	
DO	
AI	2x
DI	6x 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x
BACnet/IP	2x

+Szafa

-SA.CNW57A

Szafa automatyki

- kontrola faz
- ochronnik
- pożar
- zasilanie el. peryferyjnych
- Auto
- Reset
- Awaria zbiorcza
- Sterownik z modułami I/O

UWAGA:
Rozpatrywać łącznie ze schematem technologii wentylacji branży sanitarnej

Stan	Zmiana	Data	Nazwa

Opr.	Marcin Wacławski	
Proj.	Piotr Szwed	POM/0014/PWOE/12
Spr.	Andrzej Rulewski	251/Gd/2002

Data	Faza	Branża	Nr projektu
01/12/2017	PW	AKPiA i BMS	IBG-P/168/16

Wykonane dla

„Szpitale Wielkopolski"
Sp. z o. o.

Lutycka 34

Poznań

INDUSTRIA PROJECT

Instalacja:
=CNW57A

Automatyka centrali went. CNW57A- strefa I-D

Numer rysunku	Szafa
IP159_PW_DR_IIB.00097	SA.CNW57A