



Poddasze - oświetlenie  
kl. schod. - 2 wyp., P/1.01 - 1wyp.,  
P/1.02 - 2 wyp., P/1.03 - 2wyp.,  
P/1.04 - 2wyp.

0,20  
kW

Poddasze - oświetlenie  
P/1.05 - 4 wyp.

0,14  
kW

Poddasze - oświetlenie  
P/1.06 - 4 wyp.

0,14  
kW

Poddasze - gn. 1 faz.  
P/1.02 - 1 wyp., P/1.03 - 3 wyp.

2,00  
kW

Poddasze - gn. 1 faz.  
P/1.04 - 3 wyp.

1,50  
kW

Poddasze - gn. 1 faz.  
P/1.05 - 6 wyp.

3,00  
kW

Poddasze - gn. 1 faz.  
P/1.06 - 6 wyp.

3,00  
kW

Poddasze - gn. 1 faz. (K)  
P/1.03 - 1 wyp., P/1.04 - 1 wyp.

1,00  
kW

Ogółem:  
Pi = 10,98 [kW]  
kz = 0,3 [-]  
Psz = 3,24 [kW]

Pi = 0,48 [kW]  
kz = 0,5 [-]  
Psz = 0,24 [kW]

Pi = 10,50 [kW]  
kz = 0,3 [-]  
Psz = 3,00 [kW]

TP				
S	H	Q1	Q2	Q3
Q4	F1 B - 16A - 1f	F2 B - 16A - 1f	F3 B - 16A - 1f	F4 B - 16A - 1f
Q5				

Tablica typu RWN 2 x 12

ZESTAWIENIE APARATÓW ZABUDOWANYCH W TABLICY ROZDZIELCZEJ TP	
1	S - FR 303 40 A
2	H - L 333
4	Q1 - P312 C 10-30-AC
4	Q2 - P312 C 10-30-AC
5	Q3 - P312 C 10-30-AC
6	Q4 - P304 40-30-AC
7	F1 - S301 B 16 A
8	F2 - S301 B 16 A
9	F3 - S301 B 16 A
10	F4 - S301 B 16 A
11	Q3 - P312 B 16-30-AC

TEMAT	BUDYNEK BYŁEJ SZKOŁY W WYŻYCACH		
INWESTOR	URZĄD GMINY DRWINA, 32 - 709 Drwina 57		
LOKALIZACJA	WYŻYCE, 32 - 709 DRWINA, powiat Bochnia		
BRANŻA	ELEKTRYCZNA - INSTALACJA WEWNĘTRZNA	rys.: nr E - 5	data: czerwiec 2017
RYSUNEK	JEDNOLONIOWY SCHEMAT I ZABUDOWA TABLICY ROZDZIELCZEJ >TP< - poddasze		skala:
PROJEKTOWAŁ	inż. Marian Babicz	podpis: .....	nr upr. proj.: NBUA-7342/1/97