



LEGENDA:

- AW1** – oprawa oświetlenia ewakuacyjnego (zewnętrzna) z modułem awaryjnym min. 1h oraz grzałką
- AW2** – oprawa oświetlenia ewakuacyjnego z modułem awaryjnym min. 1h
- W.E** – oprawa oświetlenia ewakuacyjnego z piktogramem kierunkowym wyposażona w moduł awaryjny min. 1h
- A** – oprawa oświetlenia podstawowego, nastopowa, klosz
- B** – oprawa oświetlenia podstawowego, do wbudowania, klosz
- C** – oprawa oświetlenia podstawowego, naścienna, dyfuzor opalowy, wypos.
- D** – oprawa oświetlenia podstawowego, nastopowa, dyfuzor przezroczysty
- H** – wyk. z poliwęglanu, wypos. w źródło światła LED o mocy 39W, IP65
- H** – paski LED w profilach – oświetlenie elewacji
- I** – istniejąca (przeniesiona) oprawa naścienna. Proponowana nowa lokalizacja. Na etapie budowy uzgodnić z Inspektorem ostateczną lokalizację
- W** – wyłącznik oświetleniowy – bistabilny, jedn. biegunowy, IP44
- W** – wyłącznik oświetleniowy – bistabilny, jedn. biegunowy, IP20
- W** – 2-wyłącznik oświetleniowy – bistabilny, jedn. biegunowy, IP20 montowany we wspólnej ramce
- W** – łącznik oświetleniowy – monostabilny jedn. biegunowy, IP20

UWAGI:

- OPRAWY OZNACZONE NA PLANIE INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ JAKO AW1, AW2, AW3 WINNY BYĆ WYPOSAŻONE W MODUŁ AWARYJNY MIN. 1H ORAZ UKŁAD AUTOTESTU LUB PRZCIŚCISK TESTU.
- DLA OPRAW OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO AWARYJNEGO WYMAGANE JEST ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA CNBOP.

06	GIPSOWNIA
17,8m ²	tarkett TORO EL
07	PRZYJĘCIE LEKARZY
10,7m ²	tarkett

INWESTOR: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŚWIECIMIU 33-600 Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4			
GENERALNY PROJEKTANT: BIURO PROJEKTÓW I USŁUG TECHNICZNYCH "ARCHIBUD" mgr inż. arch. Agnieszka Kowalska 43-600 Jaworzno, ul. Podwiecie 128			
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE DOKONYWANIE NA RYSUNKU ZMIAN, POPRAWEK, UZUPEŁNIEN I P. ORAZ JEGO ROZPOWŚSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDYNOSTKI AUTORSKIEJ JEST ZABRONIONE.			
OBJEKT: PRZEBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO W ZAKRESIE WEJŚĆ DO ODDZIAŁU I PRZYJĘCIA PACJENTA I POCZEKALNI WRAZ Z WENTYLACJĄ ORAZ Z WATĄ DLA KARETEK NA 2 STANOWISKA I UKŁADAM KANALIZACJI W ZAKRESIE DOJAZDU I CHODNIKÓW DO OBSŁUGI SOR-u. NA ODZIECI NR 2007/24 W OŚWIECIMIU UL. WYSOKIE BRZEGI 4.			
TYTUŁ: RZUT PARTERU - CZĘŚĆ OBJĘTA PRZEBUDOWĄ INSTALACJA OŚWIETLENIA			
PROJEKTANT:	MGR INŻ. PAWEŁ FILIP NR UPR. SLK/7452/PWB/E17	PODPIS:	DATA: 01.2018
OPRACOWAŁ:			
SPRAWDZIŁ:	MGR INŻ. BARTOSZ BRYŁKA NR UPR. SLK/7347/PWB/E17		01.2018
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	NR ARKUSZA:	IE/PW-11
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY	SKALA:	1:50