



- K100 — Koryta kablowe z blachy perforowanej, o szerokości 100mm i o głębokości 50mm
- K50 — Koryta kablowe z blachy perforowanej, o szerokości 50mm i o głębokości 50mm

Koryta oznaczone literą T (K100T, K50T) przeznaczone są dla instalacji słaboprądowych.
Do stropu koryta mocować z wykorzystaniem uchwyty systemowych.

02 SALA RESUSCY 2-STANOWISKOWA
41,8m² tarkett TORO EL

03 OBSZAR SEGREGACJI MEDYCZNEJ
62,0m² tarkett

04 SALA ZABIEGOWA
34,7m² tarkett TORO EL

05 PRZYGOTOWANIE PACJENTÓW
12,5m² tarkett

06 GIPSOWNIA
17,8m² tarkett TORO EL

07 PRZYG. LEKARZY
10,7m² tarkett

INWESTOR: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŚWIECIMIU 33–600 Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4			
GENERALNY PROJEKTANT: BIURO PROJEKTÓW I USŁUG TECHNICZNYCH "ARCHIBUD" mgr inż. arch. Agneta Kowalska 43–600 Jawornik, ul. Podwale 128			
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE DOKONYWANIE NA RYSUNKU ZMIAN, POPRAWEK, UZUPEŁNIEN ITP. ORAZ JEGO ROZPOWIEŚCZANIE BEZ ZGODY JEDYNOŚCI AUTORSKIEJ JEST ZABRONIONE.			
OPRACOWANIE: MGR INŻ. BARTOSZ BRYŁKA NR UPR. SLK/7341/PWB/E/17			
SPRAWDZENIE: MGR INŻ. BARTOSZ BRYŁKA NR UPR. SLK/7341/PWB/E/17			
BRANŻA: ELEKTRYCZNA			
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY			
TYTUŁ: RZUT PARTERU - CZĘŚĆ OBJĘTA PRZEBUDOWĄ TRASY KORYT KABLOWYCH		NR ARKUSZA: IE/PW-13	
PROJEKTANT: MGR INŻ. PAWEŁ FILIP NR UPR. SLK/7452/PWB/E/17		DATA: 01.2018	
OPRACOWANIE: MGR INŻ. BARTOSZ BRYŁKA NR UPR. SLK/7341/PWB/E/17		DATA: 01.2018	
BRANŻA: ELEKTRYCZNA		NR ARKUSZA: IE/PW-13	
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY		SKALA: 1:50	