



KONSTRUKCJA WSPORCZA DLA CENTRALI KLIMATYZACJI NA DACHU

System wsporczy BIG FOOT (producent WIENKRA)

kod B6078

opis cena za komplet
2030 [PLN netto]

Zalecane obciążenie: 960 kg (13,9 kN/m2)

Elementy systemu:

- 2 x 3m kształtowniki wzdłużne o przekroju 40mmx40mm
- 2 x 1,2m kształtowniki poprzeczne o przekroju 40mmx40mm
- 8 x zestaw nóg wraz z matami antywibracyjnymi – 305 mm
- 6 x zestaw klamer mocujących

INWESTOR: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSWIECIMIU 33–600 Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4			
GENERALNY PROJEKTANT: BIURO PROJEKTÓW I USŁUG TECHNICZNYCH "ARCHIBUD" mgr inż. arch. Agata Kowalska 43–600 Jaworzno, ul. Podwałe 128			
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE DOKONYWANIE NA RYSUNKU ZMIAN, POPRAWEK, UZUPŁNIENI ITP. ORAZ JEGO ROZPOWSZECZNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST ZABRONIONE.			
OBIEKT: PRZEBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO W ZAKRESIE WEJŚĆ DO ODDZIAŁU , PRZYJĘCIA PACJENTA I POCZEKAŁNI WRAZ Z WENTYLACJĄ ORAZ Z WIATĄ DLA KARETEK NA 2 STANOWISKA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, INFRASTRUKTURĄ, I UKŁADEM KOMUNIKACJI W ZAKRESIE DOJAZDU I CHODNIKÓW DO OBSŁUGI SOR–u. NA DZIAŁCE NR 2007/24 W OSWIECIMIU UL. WYSOKIE BRZEGI 4.			
Tytuł: KONSTRUKCJA WSPORCZA DLA CENTRALI KLIMATYZACYJNEJ			
PROJEKTANT	INŻ. PIOTR BOBA NR UPR. 229/2000	PODPIS:	DATA: 01.2018
OPRACOWAŁ:	INŻ. PIOTR BOBA NR UPR. 229/2000		01.2018
SPRAWDZIŁ:	MGR INŻ. MICHAŁ ŻALIŃSKI NR UPR.123/00		01.2018
BRANŻA:	KONSTRUKCJA	NR ARKUSZA: KONS/P/6	
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY		
		SKALA: 1:50	