
PRZEKRÓJ WYPEŁNIENIA WYKOPU – KANALIZACJA



Wysokość obsypki nad wierzchołkiem rury (po zagęszczeniu) powinna wynosić:
– co najmniej 15 cm dla rur dn<400mm
– co najmniej 30 cm dla rur dn>400mm

UWAGA
wymiary podano w cm