

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Dział Zamówień Publicznych
ul. Warszawska 24 W-9/110,
31-155 KRAKÓW

Sprawa: KA-2/064/2018
Ldz. KA-2/549/2018

Kraków dnia: 2018-06-07

Uczestnicy postępowania

O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmię informujemy, iż w dniu 2018-06-05 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

**Wymiana instalacji elektrycznej w budynku W-10 (10-25) Wydziału Architektury
Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie - kontynuacja,**

Pytania :

1. Na planie pomieszczeń umieszczono adnotację o konieczności wykonania instalacji SSP w kilku wyremontowanych pomieszczeniach - brak pozycji dotyczących SSP w przedmiarze (układanie kabli pętlowych, montaż czujek) - proszę o uzupełnienie.
2. Czy instalacja w tych pomieszczeniach ma być wykonana podtynkowo czy natynkowo? Czy na remontowanym piętrze jest doprowadzona pętla pożarowa w którą należy się wpiąć? Jaka centrala SSP zainstalowana jest w budynku?
W dokumentacji brak rysunków dotyczących SSP - proszę o uzupełnienie.
3. W pkcie 3.1 SIWZ zapisano, że w zakresie zamówienia jest rozbudowa tablicy TO-32. Natomiast w przedmiarze jedyne prace w TO-32 to podpięcia nowych kabli.
Czy ta tablica wymaga rozbudowy (jeśli tak to w jakim zakresie), czy jest już wyposażona wg projektu?

4. Czy oprawy B2 (2 szt) podlegają dostawie? - brak w przedmiarze.
5. Poz. 5.8 przedmiaru: "System regulacji natężenia oświetlenia /dali/ dla Sali wykładowej - osprzet, zasilanie, próby , uruchomienia" - proszę o informację jaka ma być funkcjonalność systemu natężenia oświetleniem. Czy ściemnianie opraw klawiszem/pokrętle, czy włączanie zaprogramowanych scen z panelu dotykowego?
6. Proszę o informację jakiego producenta zamontowana jest instalacja strukturalna w szafie LPD-32?
7. Czy w zakresie dostawy są rolety pokazane w oknach w sali wykładowej?

Odpowiedzi:

- Ad. 1.** Instalacja SSP została już wykonana.
- Ad. 2.** Instalacje należy prowadzić podtynkowo.
- Ad. 3.** Należy wycenić zgodnie z przedmiarem.
- Ad. 4.** Oprawy B2 – szt 2 nie podlegają dostawie.
- Ad. 5.** Należy wycenić ściemnianie opraw klawiszem/pokrętle.
- Ad. 6.** W szafce LPD-32 brak wyposażenia . Rozbudowę szafki należy wycenić zgodnie z przedmiarem.
- Ad. 7.** Dostawa rolet nie jest w zakresie niniejszego zadania.