

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Dział Zamówień Publicznych
ul. Warszawska 24 W-9/110,
31-155 KRAKÓW

Znak sprawy: KA-2/067/2018
L.dz.: KA-2/556/2018

KRAKÓW dnia: 2018-06-07

Uczestnicy postępowania

O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-06-07 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego** pn.: „**Budowa windy i toalety dla osób niepełnosprawnych w budynku dawnego Aresztu Wojskowego - "Areszt" W-8 (10-45), Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, Kraków w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przystosowanie budynku 10-45, d. Areszt, pod względem nakazów ppoż., PIP, Sanepidu wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych, ul. Warszawska 24, Kraków"**”,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

1. W niektórych pozycjach w przedmiarze znajdują się nieścisłości co do jednostki (Przykład w punkcie 1.1.43 w przedmiarze znajduje się m2, a powinien być m). Zapewne jest to z powodowanych starszą wersją programu Zuzia. Czy przy takich nieścisłościach mamy zastosować się do przedmiaru czy możemy używać prawidłowych jednostek?
2. Pozycja 1.1.28 i 1.1.29 dotyczące ścian z bloków SILKA. Nie posiadamy w naszym programie takich tablic. Czy w tych pozycjach możemy zastosować Kalkulację własną?
3. W punkcie 3.3.20 dotyczącym pomiaru natężenia w przedmiarze występuje błąd i nie jest wyświetlany prawidłowy KNR. Czy w tej pozycji możemy zastosować Kalkulację własną?
4. W pozycji 2.2.25 dotyczącej umywalki dla osób niepełnosprawnych podane jest że ma posiadać dwa zawory. Umywalki dla osób niepełnosprawnych cechują się tym że posiadają tylko jeden zawór. Czy możemy w tej pozycji użyć innej tablicy.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad.1. W ofercie należy przyjąć jednostki, zgodnie z poszczególnymi pozycjami przedmiaru załączonego do SIWZ

Ad.2. Zamawiający przyjmie wycenę wskazanej pozycji jako kalkulację własną

Ad.3. j.w

Ad.4 Bateria jednouchwytowa, mimo iż maja 1 zawór mieszający, to na doprowadzeniu wody zimnej oraz ciepłej maja 2 zawory odcinające. Pozycja 2.2.25 posiada prawidłowy opis, więc nie ma potrzeby stosowania innej podstawy wyceny.

Jednocześnie informujemy, iż **nie uległy zmianie** termin, miejsce oraz godzina składania i otwarcia ofert.
