



SZPITAL POWIATOWY

w Limanowej

Imienia Miłosierdzia Bożego

ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa
www.szpitallimanowa.pl
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Sekcja Zamówień Publicznych

faks: 18 3372 710

e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl

Pismo: NZ/30/Rb/N/AC/2018/81/2018

Limanowa dnia: 2018-06-08

Wszyscy zainteresowani !!!

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ nr 1**

Informujemy, iż w dniu 2018-06-06 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 38 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (T.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Przebudowa oddziału intensywnej terapii w Szpitalu Powiatowym w Limanowej,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Dotyczy mostów sufitowych jednostanowiskowych i trójstanowiskowych:

Pytanie 1. Prosimy o dopuszczenie mostów zawieszonych na kolumnach nośnych montowanych do sufitu poprzez okrągły, pionowy stalowy profil, bez separacji instalacji gazów medycznych i instalacji elektrycznej. Wymóg prowadzenia instalacji gazów medycznych i instalacji elektrycznej w osobnych kanałach nie jest wymagany żadną normą a jedynie zawęży możliwość złożenia oferty renomowanemu europejskiemu producentowi w/w urządzeń.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 2. Prosimy o dopuszczenie mostów w których przewody gazowe i elektryczne łączone są w łatwo dostępnej przestrzeni serwisowej na płaszczyźnie górnej profilu mostu. Taki sposób podłączenia umożliwia łatwe prowadzenie czynności serwisowych bez potrzeby otwierania brudnej przestrzeni międzysufitowej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 3. Prosimy o dopuszczenie mostu sufitowego który umożliwia montaż gniazd tylko z przodu panelu na ścianie umieszczonej pod kątem 25 stopni w stosunku do płaszczyzny podłogi. Taki sposób montażu gniazd znacznie ułatwia podłączenie urządzeń do mediów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 4. Prosimy o dopuszczenie mostów o szerokości belki 588 mm oraz wysokości belki 253 mm, bez separacji instalacji gazów medycznych i instalacji elektrycznej w belce. Wymóg prowadzenia instalacji gazów medycznych i instalacji elektrycznej w osobnych kanałach nie jest wymagany żadną normą a jedynie zawęży możliwość złożenia oferty renomowanemu europejskiemu producentowi w/w urządzeń.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 5. Prosimy o dopuszczenie mostów wyposażonych w oświetlenie nocne w technologii świetlówki energooszczędnej o mocy 7 W, światło barwy białej. Oświetlenie montowane na płaszczyźnie górnej profilu mostu. Taki sposób montażu pozwala uzyskać efekt światła odbitego, rozproszonego które umożliwia pacjentowi niezakłócony światłem sen a personelowi pozwala swobodnie poruszać się wokół łóżka pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 6. Prosimy o dopuszczenie mostów wyposażonych w oświetlenie miejscowe w technologii świetlówek energooszczędnych o mocy 2 x 24 W.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA

Pytanie 7. Prosimy o dopuszczenie mostów wyposażonych w oświetlenie ogólne w technologii świetlówek energooszczędnych o mocy 2 x 54 W.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 8. Prosimy o potwierdzenie, że w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej Zamawiający będzie wymagał, minimum 15 gniazd ekwipotencjalnych, tyle samo ile wymaga gniazd elektrycznych.

Odpowiedź: Zamawiający wymagać będzie na każdym stanowisku pacjenta po 12 gniazd elektrycznych oraz po 4 gniazda teleinformatyczne, w związku z czym na każdym stanowisku należy zamontować gniazda ekwipotencjalne w ilości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

Pytanie 9. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał, aby instalacje gazów medycznych i instalacje elektryczne pomiędzy belką a podwieszoną pod nią konsolą, były prowadzone wewnętrznymi kanałami systemu nośnego kolumn (bez zewnętrznych rur elastycznych). Takie rozwiązanie ułatwia utrzymanie czystości na stanowisku oraz pozwala na znaczne zaoszczędzenie czasu potrzebnego na czyszczenie i dezynfekcję urządzenia.

Odpowiedź: W/w instalacje należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami określonymi w SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza aby instalacje gazów medycznych i instalacje elektryczne pomiędzy belką a podwieszoną pod nią konsolą, były prowadzone zewnętrznymi rurami elastycznymi.

Pytanie 10. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał możliwości przesuwania konsoli wzdłuż belki w zakresie powyżej 100 cm. Możliwość przesuwu konsoli wzdłuż belki, ułatwia codzienną pracę personelowi oraz pozwala na ergonomiczne ustawienie urządzeń na stanowisku.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga przesuwnej konsoli.

Pytanie 11. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał, pneumatycznej blokady przesuwu konsoli wzdłuż belki.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga wyposażenia konsoli w pneumatyczną blokadę przesuwu konsoli.

Dotyczy mostów trójstanowiskowych:

Pytanie 12. Prosimy o dopuszczenie mostów wyposażonych w półki wykonane z aluminium lakierowanego proszkowo. Powierzchnia robocza półek jest łatwa do utrzymania w czystości, gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących odporna na działanie środków dezynfekcyjnych. Półki z bocznymi szynami montażowymi o długości 32 cm. Udźwig półki 40 kg.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 13. Prosimy o dopuszczenie mostów wyposażonych w szuflady wykonane z aluminium lakierowanego proszkowo o wymiarze wewnętrznym 330 mm x 250 mm. Powierzchnia robocza szuflad jest łatwa do utrzymania w czystości, gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących odporna na działanie środków dezynfekcyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 14. Prosimy o dopuszczenie wózka przesuwno-obrotowego (wyposażonego w dwa pionowe drążki) o udźwigu 120 kg oraz zakresie obrotu wózka 170 stopni. Blokada obrotu wózka zabezpiecza przed okręcaniem się przewodów biegnących od urządzeń stojących na półkach wózka do gniazd znajdujących się na nieruchomej belce.

Ad. 14 Zamawiający dopuści wózek o udźwigu 120 kg z zakresem obrotu 170 stopni.

Pytanie 15. Prosimy o dopuszczenie, wózka przesuwno-obrotowego (wyposażonego w jeden pionowy drążek) o udźwigu 60 kg bez możliwości obrotu. Brak możliwości obrotu wózka rekompensuje możliwość obrotu wysięgnika z drążkiem infuzyjnym oraz wysięgnika z uchwytem na pompy infuzyjne.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania.

Pytanie 16. Prosimy o dopuszczenie, możliwości podwieszenia do konsoli (wyposażonej w gniazda gazów medycznych oraz gniazda elektryczne) elementów wyposażenia wózka przesuwno-obrotowego tj. dwóch półek, półki z szufladą, wieszaka kroplówki z wysięgnikiem, uchwytu pomp infuzyjnych z wysięgnikiem. Wyżej wymienione akcesoria, zamocowane będą z przodu głowicy zasilającej do dwóch pionowych szyny biegnących na całej długości głowicy o długości 1500 mm. Konsola o udźwigu

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA

120 kg i zakresie obrotu wózka 330 stopni. Taka konfiguracja pozwala na ergonomiczne ustawienie urządzeń na półkach i doprowadzenie do nich zasilania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści konsole o udźwigu 120 kg z zakresem obrotu 330 stopni.

Dotyczy mostu jednostanowiskowego:

Pytanie 17. Prosimy o potwierdzenie iż doszło do oczywistej omyłki pisarskiej i Zamawiający będzie wymagał, dla mostu jednostanowiskowego takiego samego wyposażenia jakiego wymaga dla mostu trójstanowiskowego tj. wózków przesuwno-obrotowych wraz z wyposażeniem.

Odpowiedź: Tak

Zamawiający dołącza ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH do mostów sufitowych.

Przedstawione stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy pzp, zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego w Limanowej

mgr Marcin Radzięta

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA