

LEGENDA:

- Wentylacja nawiewna:
- przewód nawiewny
- przewód czerpny
- Wentylacja grawitacyjna
- Wentylacja wywiewna:
- przewód wywiew ogólny
- przewód wyrzutowy
- wywiew z pom. higieniczno-sanitarnych
- transfer powietrza przez kratkę transferową /otwory w dzwiach
- 130 m³/h, 250 — Nawiewnik sufitowy wirowy ze skrzynką rozprężną
- 120 m³/h, 225 x 125 — Kratka nawiewna prostokątna
- 50 m³/h, 125 — Zawór wentylacyjny nawiewny
- 50 m³/h, 125 — Zawór wentylacyjny wywiewny
- Przepustnica okrągła / regulator przepływu
- Przepustnica prostokątna / regulator przepływu
- 90 m³/h, 120 — Wentylator wywiewny łazienkowy załączanie jednoczesne z oświetleniem, wyłącznie z opóźnieniem regulowanym.
- Nawiewnik okienny o regulowanej wydajności Vn max = 30 m³/h
- 140 x 140 — Kratka wywiewna wentylacji grawitacyjnej
- 1/06 Pom. biurowe: Vn=150 m³/h N1, Vw=150 m³/h W1 — Numer/Nazwa pomieszczenia; Vn - ilość powietrza nawiewanego; Vw - ilość powietrza wywiewanego
- Prostokątna klapa ppoż. EI 120 S z siłownikiem włączyć do istniejącej instalacji SAP
- Okrągła klapa ppoż. EI 120 S z siłownikiem włączyć do istniejącej instalacji SAP
- CT — przewody instalacji c.t. istniejącej (Z+P); przewody instalacji c.t. projektowanej (Z+P)
- WL — przewody instalacji wody lodowej (Z+P)
- s — Przewody skroplin

Inwestor:	SZPITAL POWIATOWY W LIMANOWEJ im. MIŁOSIERDZIA BOŻEGO UL. PIŁSUDSKIEGO 61, 34-600 LIMANOWA
Temat projektu:	"PRZEBUDOWA ODDZIAŁU INTENSYWNEJ TERAPII W SZPITALU POWIATOWYM W LIMANOWEJ im. MIŁOSIERDZIA BOŻEGO".
Nazwa rysunku:	Rzut - fragment 4. piętra Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Jednostka projektowa:

PROFIL STUDIO ARCHTEKTONICZNE REALIZACJA INWESTYCJI

44-100 Gliwice ul. Lipowa 14

Projektował: UPR. BUD. nr SLK/2776/PWOS/09	Specjalność: Instalacyjna	Podpis:	Data: 02.2018
Sprawdził: UPR. BUD. nr SLK/4943/POOS/13	Specjalność: Instalacyjna	Podpis:	
Opracował: mgr inż. Dorota Masztafiak		Podpis:	
stadium: PB	nr rys.: S-03	Skala: 1:100	Rew.: 0

A3+